

번호	측정치					평균반발 경도	타격각도	Ro	공식1	공식2	평균	재령에 의한 보정계수	보정계수에 의한압축강도	추정설계 기준강도	위 치
1	46	48	47	47	47	47.3	0	47.3	42	44	43	0.76	33	27	P1 상주방향
	46	48	46	48	48										
	41	46	47	48	49										
	49	52	47	47	48										
2	47	46	48	50	51	47.6	0	47.6	42	45	44	0.76	33	27	P2 상주방향
	48	48	48	46	48										
	42	50	49	49	48										
	44	48	47	47	48										
3	45	43	41	44	44	43.8	0	43.8	38	42	40	0.72	29	27	P3 영천방향
	43	42	43	43	45										
	44	47	45	40	42										
	46	46	45	44	44										
4	54	50	47	50	50	49.9	0	49.9	45	46	46	0.73	33	27	P4 영천방향
	49	45	51	52	49										
	51	48	51	52	52										
	50	50	50	50	46										
5	48	47	48	50	50	47.4	0	47.4	42	45	43	0.76	33	27	P5 영천방향
	46	46	48	46	48										
	47	46	48	46	46										
	48	46	49	47	48										
6	50	47	50	48	48	47.6	0	47.6	42	45	44	0.76	33	27	P6 상주방향
	46	45	46	48	48										
	47	49	48	48	46										
	47	48	48	46	48										