

번호	측정치					평균반발 경도	타격각도	Ro	공식1	공식2	평균	재령에 의한 보정계수	보정계수에 의한압축강도	추정설계 기준강도	위 치
1	46	38	46	49	46	43.9	-90	47.0	42	44	43	0.70	30	24	SLAB 1 영천방향
	42	44	40	40	44										
	49	45	42	41	44										
	46	43	44	44	44										
2	42	38	45	37	41	43.9	-90	47.0	42	44	43	0.70	30	24	SLAB 2 영천방향
	40	45	43	46	43										
	40	44	48	48	46										
	46	48	46	46	46										
3	48	44	43	46	46	45.8	-90	48.9	44	46	45	0.70	31	24	SLAB 3 영천방향
	48	43	44	46	45										
	48	44	46	47	44										
	46	48	46	46	48										
4	52	39	44	40	47	43.9	-90	47.0	42	44	43	0.72	31	24	SLAB 1 상주방향
	48	44	47	46	41										
	47	44	43	50	34										
	38	46	45	45	38										
5	44	46	38	40	44	42.3	-90	45.4	40	43	41	0.72	30	24	SLAB 2 상주방향
	39	44	46	45	42										
	42	35	41	46	46										
	41	44	42	42	38										
6	48	44	46	44	46	45.2	-90	48.3	43	45	44	0.72	32	24	SLAB 3 상주방향
	42	50	44	45	42										
	47	45	48	42	45										
	42	44	42	48	50										