

번호	측정치					평균반발 경도	타격각도	Ro	공식1	공식2	평균	재령에 의한 보정계수	보정계수에 의한압축강도	추정설계 기준강도	위 치
1	39	42	46	44	40	43.0	0	43.0	37	41	39	0.98	38	24	A1 상주방향
	42	44	44	43	44										
	43	44	42	43	45										
	44	40	44	44	42										
2	42	43	39	39	41	40.8	0	40.8	34	40	37	0.98	36	24	A1 영천방향
	39	43	44	44	47										
	38	40	39	42	42										
	40	38	38	38	40										
3	48	48	48	48	48	49.0	0	49.0	44	46	45	0.78	35	27	P1 상주방향
	49	50	50	51	48										
	48	51	50	49	50										
	50	48	50	49	46										
4	40	41	45	40	45	43.6	0	43.6	37	42	40	0.84	33	27	P2 상주방향
	44	44	42	45	42										
	44	44	41	46	46										
	46	45	43	44	44										
5	37	37	40	41	38	41.4	0	41.4	35	40	37	0.85	32	24	A2 상주방향
	44	42	36	46	41										
	40	42	44	48	40										
	43	43	44	42	40										
6	44	44	42	37	40	42.3	0	42.3	36	41	38	0.85	33	24	A2 영천방향
	45	46	41	40	38										
	40	48	41	45	41										
	45	44	40	40	44										