

제 5 장

부 록

- 5.1 콘크리트압축강도 시험자료
- 5.2 영구앵커 인장시험 보고서
- 5.3 품질 관련 자료
- 5.4 안전 관련 자료
- 5.5 점검활동사진

5.1 콘크리트압축강도 시험자료

번호	측정치				평균반발 경도	타격각도	Ro	공식1	공식2	평균	재령에 의한 보정계수	보정계수에 의한압축강도	추정설계 기준강도	위 치
	44	42	41	40 41										
1	40	42	41	40 41	42.5	0	42.5	36	41	39	0.78	30	24	격자블럭1
	40	42	42	48 42										
	40	43	43	44 45										
	41	43	42	43 44										
2	42	43	41	40 43	41.0	0	41.0	34	40	37	0.78	29	24	격자블럭2
	40	41	42	44 43										
	41	42	38	38 43										
	38	40	41	40 40										
3	40	40	42	41 42	41.3	0	41.3	34	40	37	0.78	29	24	격자블럭3
	40	43	41	41 40										
	46	42	41	40 40										
	40	42	42	41 41										
4	40	41	40	40 43	40.2	0	40.2	33	39	36	0.78	28	24	격자블럭4
	38	41	45	40 40										
	36	40	42	42 40										
	41	40	38	39 38										
	38	42	42	40 41	41.1	0	41.1	34	40	37	0.78	29	24	격자블럭5
	41	40	40	40 41										
	42	42	40	43 43										
	40	40	44	43 40										
6	40	42	44	43 42	40.4	0	40.4	33	39	36	0.78	28	24	격자블럭6
	41	40	42	44 44										
	41	38	38	40 42										
	38	38	30	40 40										