

금성교(춘천)

1. 전경

교 량 명	금성교(춘천)
-------	---------



내 용	교 명 판
-----	-------



내 용	바닥판 상면 전경
-----	-----------


교 량 명

금성교(춘천)



내 용

바닥판하면 S7 전경



내 용

방호벽 전경

교 량 명

금성교(춘천)



내 용

교대 A1 전경



내 용

교각 P16 전경



내 용

거더내부 S4-G1 전면 전경



내 용

거더외부 S17-G2 측면 전경

교 량 명

금성교(춘천)



내 용


신축이음장치(P 전경)



내 용

받침장치(A1-Sh1) 전경

2. 교면포장

		교 량 명		금성교(춘천)	
					
위 치	교면포장 S1	위 치	교면포장 S1		
내 용	균열 0.3mm/0.5m	내 용	균열 0.3mm/0.5m		
					
위 치	교면포장 S1	위 치	교면포장 S1		
내 용	균열 0.3mm/0.5m	내 용	균열 0.3mm/0.5m		
					
위 치	교면포장 S1	위 치	교면포장 S1		
내 용	균열 0.3mm/0.5m	내 용	침하 2.4m×0.3m		

교량명	금성교(춘천)
-----	---------



위 치	교면포장 S1
내 용	배수구 상태양호



위 치	방호벽 S1
내 용	보수부 상태양호



위 치	방호벽 S1
내 용	파손 0.6m×0.6m



위 치	방호벽 S1
내 용	파손 0.6m×0.6m



위 치	방호벽 S1
내 용	0.2mm/0.4m




위 치	방호벽 S1
내 용	균열 0.1mm/0.4m

교 량 명	금성교(춘천)
-------	---------



위 치	방호벽 S1
내 용	균열 0.3mm/0.8m



위 치	방호벽 S1
내 용	균열 0.3mm/0.8m



위 치	방호벽 S1
내 용	파손 0.5m×0.3m



위 치	방호벽 S2
내 용	균열 0.3mm/0.9m



위 치	방호벽 S2
내 용	균열 0.1mm/0.2m



위 치	방호벽 S2
내 용	균열 0.2mm/0.2m

교 량 명	금성교(춘천)
-------	---------

			
위 치	중앙분리대 S2	위 치	방호벽 S2
내 용	균열 0.2mm/0.6m	내 용	균열 0.2mm/0.3m
			
위 치	방호벽 S2	위 치	중앙분리대 S3
내 용	균열 0.2mm/2.2m	내 용	균열 0.1mm/0.2m
			
위 치	중앙분리대 S3	위 치	중앙분리대 S3
내 용	0.1mm/0.2m	내 용	균열 0.2mm/0.2m

교 량 명		금성교(춘천)	
			
위 치	중앙분리대 S3	위 치	방호벽 S3
내 용	실런트열화 0.05mm/50.0m	내 용	균열 및 백태 0.3mm/1.8m
			
위 치	바닥판하면 S3	위 치	중앙분리대 S4
내 용	균열 및 백태 0.3mm/1.8m	내 용	균열 0.1mm/1.5m
			
위 치	방호벽 S4	위 치	방호벽 S4
내 용	보수완료	내 용	보수완료

교 량 명	금성교(춘천)
-------	---------

			
위 치	방호벽 S4	위 치	방호벽 S4
내 용	보수완료	내 용	균열 0.1mm/0.3m
			
위 치	방호벽 S5	위 치	방호벽 S5
내 용	균열 0.1mm/0.2m	내 용	균열 0.3mm/0.6m
			
위 치	방호벽 S5	위 치	방호벽 S5
내 용	균열 및 백태 0.2mm/1.0m	내 용	균열 및 백태 0.2mm/1.0m

교 량 명	금성교(춘천)
-------	---------



위 치	방호벽 S5
내 용	균열 및 백태 0.2mm/1.0m



위 치	바닥판하면 S5
내 용	균열 및 백태 0.2mm/1.0m



위 치	교면포장 S6
내 용	배수구 상태양호



위 치	교면포장 S8
내 용	배수구 상태양호



위 치	방호벽 S6
내 용	균열 0.3mm/0.4m



위 치	방호벽 S6
내 용	균열 0.3mm/0.5m


교 량 명	금성교(춘천)
-------	---------



위 치	방호벽 S6
내 용	균열 0.3mm/0.5m



위 치	방호벽 S6
내 용	균열 0.1mm/0.2m



위 치	방호벽 S6
내 용	재료분리 0.1m×0.2m



위 치	바닥판하면 S6
내 용	백태 0.2m×0.1m



위 치	바닥판하면 S6
내 용	백태 0.2×0.1



위 치	교면포장 S9
내 용	배수구 상태양호

교 량 명	금성교(춘천)
-------	---------



위 치	중앙분리대 S7
내 용	균열 0.1mm/0.5m



위 치	중앙분리대 S7
내 용	균열 0.1mm/0.5m




위 치	중앙분리대 S7
내 용	균열 0.1mm/0.2m



위 치	중앙분리대 S7
내 용	균열 0.3mm/0.6m




위 치	방호벽 S7
내 용	박락 및 철근노출 0.3m×0.8m




위 치	방호벽 S7
내 용	균열 0.2mm/0.1m

교 량 명	금성교(춘천)
-------	---------



위 치	바닥판하면 S7
내 용	파손 0.3m×0.3m



위 치	교면포장 S10
내 용	배수구 상태양호



위 치	교면포장 S10
내 용	배수구 상태양호




위 치	교면포장 S10
내 용	망상균열 1.8m×0.8m



위 치	중앙분리대 S8
내 용	균열 0.3mm/0.6m



위 치	중앙분리대 S8
내 용	균열 0.3mm/0.6m

		교 량 명		금성교(춘천)	
					
위 치	중앙분리대 S8	위 치	중앙분리대 S8		
내 용	균열 0.3mm/0.6m	내 용	균열 0.1mm/0.3m		
					
위 치	교면포장 S11	위 치	교면포장 S11		
내 용	망상균열 0.5m×1.6m	내 용	배수구 상태양호		
					
위 치	교면포장 S11	위 치	방호벽 S9		
내 용	망상균열 0.7m×0.6m	내 용	균열 0.3mm/0.6m		

교 량 명	금성교(춘천)
-------	---------




위 치	방호벽 S9
내 용	균열 0.2mm/0.5m



위 치	방호벽 S9
내 용	균열 0.1mm/0.2m



위 치	방호벽 S9
내 용	보수완료



위 치	방호벽 S9
내 용	균열 0.2mm/0.5m



위 치	교면포장 S12
내 용	배수구 상태양호



위 치	교면포장 S12
내 용	배수구 상태양호

교 량 명	금성교(춘천)
-------	---------



위 치	교면포장 S12
내 용	배수구막힘



위 치	방호벽 S10
내 용	균열 0.2mm/0.5m




위 치	방호벽 S10
내 용	균열 0.1mm/0.5m



위 치	방호벽 S10
내 용	균열 0.3mm/0.5m




위 치	방호벽 S10
내 용	균열 0.3mm/0.9m



위 치	방호벽 S10
내 용	파손 0.1m×0.1m

교 량 명	금성교(춘천)
-------	---------

			
위 치	방호벽 S10	위 치	방호벽 S10
내 용	균열 0.2mm/0.4m	내 용	균열 4.0mm/2.0m
			
위 치	방호벽 S10	위 치	방호벽 S10
내 용	보수부재균열 0.2mm/0.4m	내 용	박락 및 철근노출 0.1m×0.1m
			
위 치	교면포장 S13	위 치	교면포장 S13
내 용	망상균열 0.6m×4.5m	내 용	망상균열 0.6m×4.5m


교 량 명	금성교(춘천)
-------	---------



위 치	교면포장 S13
내 용	배수구 상태양호



위 치	방호벽 S11
내 용	균열 0.1mm/0.6m



위 치	방호벽 S11
내 용	균열 0.1mm/0.5m



위 치	방호벽 S11
내 용	긁힘(바락) 0.4m×1.5m



위 치	교면포장 S14
내 용	망상균열 3.0m×5.0m



위 치	방호벽 S12
내 용	균열 0.3mm/0.6m

교 량 명	금성교(춘천)
-------	---------



위 치	방호벽 S12
내 용	긁힘(박락) 0.6m×0.3m



위 치	방호벽 S12
내 용	균열 0.2mm/0.3m



위 치	방호벽 S12
내 용	균열 0.3mm/0.3m



위 치	방호벽 S12
내 용	보수완료



위 치	방호벽 S12
내 용	보수완료



위 치	방호벽 S12
내 용	보수완료

교 량 명	금성교(춘천)
-------	---------



위 치	방호벽 S12
내 용	보수완료



위 치	교면포장 S15
내 용	망상균열 3.0×5.0



위 치	교면포장 S15
내 용	배수구 상태양호



위 치	중양분리대 S13
내 용	균열 0.1mm/0.4m




위 치	방호벽 S13
내 용	균열 0.3m×1.5m



위 치	방호벽 S13
내 용	균열 0.2mm/0.4m

교 량 명	금성교(춘천)
-------	---------



위 치	방호벽 S13
내 용	박리 0.1m×0.3m




위 치	방호벽 S13
내 용	균열 0.2mm/0.4m



위 치	방호벽 S13
내 용	박락 0.1m×0.1m



위 치	방호벽 S13
내 용	보수완료




위 치	방호벽 S13
내 용	박리 0.1m×0.2m



위 치	방호벽 S13
내 용	보수완료

교 량 명	금성교(춘천)
-------	---------



위 치	교면포장 S16
내 용	망상균열 0.6m×1.2m




위 치	교면포장 S16
내 용	망상균열 3.0m×5.0m



위 치	교면포장 S16
내 용	배수구 상태양호



위 치	교면포장 S16
내 용	배수구 상태양호



위 치	중앙분리대 S14
내 용	균열 0.3mm/0.6m



위 치	중앙분리대 S14
내 용	균열 0.1mm/0.5m

교 량 명	금성교(춘천)
-------	---------



위 치	방호벽 S14
내 용	균열 0.2mm/0.6m



위 치	방호벽 S14
내 용	보수완료



위 치	방호벽 S14
내 용	보수완료



위 치	교면포장 S17
내 용	배수구상태양호



위 치	교면포장 S17
내 용	균열 0.1mm/0.3m 4ea



위 치	중양분리대 S17
내 용	균열 0.3mm/0.9m

교 량 명	금성교(춘천)
-------	---------



위 치	신축이음 A1
내 용	후타재 박리 0.1×0.4




위 치	신축이음 A1
내 용	차수관 유실 1EA




위 치	신축이음 A1
내 용	균열 0.1mm/0.3m 7EA



위 치	신축이음 A1
내 용	균열 0.2mm/0.5m 12EA



위 치	신축이음 A1
내 용	신축이음장치부식 0.3m×2.5m



위 치	신축이음 P7
내 용	신축이음장치부식 0.5m×1.5m

교 량 명	금성교(춘천)
-------	---------



위 치	신축이음 P7
내 용	신축이음장치부식 0.4m×3.0m




위 치	신축이음 A2
내 용	차수판 볼트누락 3EA



위 치	신축이음 A2
내 용	균열 0.4mm/0.7m 3EA



위 치	신축이음 A2
내 용	이물질퇴적 L=3.0m



위 치	신축이음 A2
내 용	신축이음장치 부식 0.4m×3.0



위 치	신축이음 A2
내 용	차수판 볼트탈락 1EA

3. 바닥판하면

		교 량 명	금성교(춘천)
			
위 치	바닥판하면 S1	위 치	바닥판하면 S1
내 용	배수관지지대파손	내 용	배수구이음부백태
			
위 치	바닥판하면 S2	위 치	바닥판하면 S2
내 용	박리 0.1m×1.0m	내 용	철근노출 0.2m×0.1m
			
위 치	바닥판하면 S3	위 치	바닥판하면 S3
내 용	배수관지지대파손	내 용	배수관지지대파손

교 량 명	금성교(춘천)
-------	---------



위 치	바닥판하면 S3
내 용	배수관지지대파손



위 치	바닥판하면 S3
내 용	박리 0.3m×0.2m



위 치	바닥판하면 S3
내 용	박리 0.1m×0.5m



위 치	바닥판하면 S3
내 용	백태 0.2m×0.1m



위 치	바닥판하면 S3
내 용	박리 0.1m×0.2m



위 치	바닥판하면 S4
내 용	배수관연결부파손

교 량 명	금성교(춘천)
-------	---------



위 치	바닥판하면 S4
내 용	철근노출 0.8m×0.1m



위 치	바닥판하면 S4
내 용	백태 0.1m×2.0m



위 치	바닥판하면 S4
내 용	박리 0.2m×0.2m



위 치	바닥판하면 S4
내 용	녹발생 2.6m×0.1m



위 치	바닥판하면 S5
내 용	박리(백태동반) 0.1m×18.0m




위 치	바닥판하면 S5
내 용	박리(백태동반) 0.1m×18.0m

교 량 명	금성교(춘천)
-------	---------




위 치	바닥판하면 S5
내 용	박리(백태동반) 0.1m×18.0m



위 치	바닥판하면 S5
내 용	박리(백태동반) 0.1m×18.0m



위 치	바닥판하면 S5
내 용	박리(백태동반) 0.1m×18.0m



위 치	바닥판하면 S5
내 용	백태 0.1m×15.0m



위 치	바닥판하면 S6
내 용	박락 0.2m×0.4m




위 치	바닥판하면 S6
내 용	박리 0.1m×0.2m

교 량 명	금성교(춘천)
-------	---------



위 치	바닥판하면 S6
내 용	박리 1.0m×1.0m



위 치	바닥판하면 S6
내 용	박리 1.0m×1.0m



위 치	바닥판하면 S6
내 용	박리 1.0m×1.0m



위 치	바닥판하면 S6
내 용	배수관지지대 파손



위 치	바닥판하면 S6
내 용	배수관지지대 파손



위 치	바닥판하면 S6
내 용	배수관지지대 파손

		교 량 명	금성교(춘천)
			
위 치	바닥판하면 S6	위 치	바닥판하면 S7
내 용	배수관지지대파손	내 용	재분 0.6m×0.2m
			
위 치	바닥판하면 S7	위 치	바닥판하면 S7
내 용	재분 0.3m×0.1m	내 용	철근노출 0.1m×0.1m
			
위 치	바닥판하면 S8	위 치	바닥판하면 S8
내 용	데크플레이트부식 0.1m×1.0m	내 용	데크플레이트부식 0.1m×1.0m

교 량 명		금성교(춘천)	
			
위 치	바닥판하면 S8	위 치	바닥판하면 S8
내 용	테크플레이트부식 0.1m×0.5m	내 용	테크플레이트부식 0.1m×0.2m
			
위 치	바닥판하면 S8	위 치	바닥판하면 S8
내 용	테크플르[이트 부식 0.1m×0.5m	내 용	백태 4.0m×0.1m
			
위 치	바닥판하면 S8	위 치	바닥판하면 S8
내 용	박리 0.2m×0.1m	내 용	박리 0.4m×0.1m

교 량 명	금성교(춘천)
-------	---------




위 치	바닥판하면 S8
내 용	박락 0.1m×1.5m



위 치	바닥판하면 S8
내 용	박락 0.1m×1.5m



위 치	바닥판하면 S9
내 용	박락 0.1m×0.2m



위 치	바닥판하면 S10
내 용	상태양호



위 치	바닥판하면 S10
내 용	가로보 상태양호




위 치	바닥판하면 S10
내 용	가로보 상태양호

		교 량 명		금성교(춘천)	
					
위 치	바닥판하면 S10	위 치	바닥판하면 S11		
내 용	백태 5.0m×0.2m	내 용	철근노출 0.1m×0.2m		
					
위 치	바닥판하면 S11	위 치	바닥판하면 S11		
내 용	철근노출 0.1m×0.2m	내 용	배수관 지지대 파손		
					
위 치	바닥판하면 S11	위 치	바닥판하면 S12		
내 용	철근노출 0.3m×0.1m	내 용	배수관지지대 파손		

교 량 명	금성교(춘천)
-------	---------

			
위 치	바닥판하면 S12	위 치	바닥판하면 S12
내 용	상태양호	내 용	상태양호
			
위 치	바닥판하면 S12	위 치	바닥판하면 S12
내 용	배수관 지지대 파손	내 용	배수관 지지대 파손
			
위 치	바닥판하면 S13	위 치	바닥판하면 S13
내 용	박리 0.2m×0.6m	내 용	테크플레이트 부식 0.3×1.5


		교 량 명	금성교(춘천)
			
위 치	바닥판하면 S13	위 치	바닥판하면 S13
내 용	데크플레이트 부식 0.3×1.5	내 용	데크플레이트 변형 1EA
			
위 치	바닥판하면 S13	위 치	바닥판하면 S13
내 용	박락 0.5m×0.2m	내 용	배수관지지대탈락
			
위 치	바닥판하면 S14	위 치	바닥판하면 S14
내 용	박리 0.3m×0.1m	내 용	데크플레이트 부식 0.1m×0.2m

		교 량 명		금성교(춘천)	
					
위 치	바닥판하면 S14	위 치	바닥판하면 S15		
내 용	박리 0.5m×0.2m	내 용	박락 0.3m×0.2m		
					
위 치	바닥판하면 S15	위 치	바닥판하면 S15		
내 용	재료분리 0.3m×0.2m	내 용	재료분리 0.3m×0.2m		
					
위 치	바닥판하면 S15	위 치	바닥판하면 S15		
내 용	박리 0.6m×0.1m	내 용	철근노출 0.3m×0.1m		

		교 량 명	금성교(춘천)
			
위 치	바닥판하면 S15	위 치	바닥판하면 S15
내 용	도장박리 0.2m×0.2m	내 용	박리박락 1.2m×0.1m
			
위 치	바닥판하면 S15	위 치	바닥판하면 S16
내 용	박리 및 박락 0.6m×0.1m	내 용	박락 0.1m×0.8m
			
위 치	바닥판하면 S16	위 치	바닥판하면 S16
내 용	배수관상단부식	내 용	박리 0.5m×0.1m

		교 량 명	금성교(춘천)
			
위 치	바닥판하면 S16	위 치	바닥판하면 S17
내 용	박리 0.5m×0.1m	내 용	박리 0.4m×0.1m
			
위 치	바닥판하면 S17	위 치	바닥판하면 S17
내 용	박리 0.4m×0.1m	내 용	철근노출 0.2m×0.1m

5. 각종시험 및 조사

		교 량 명	금성교(춘천)
		위 치	거터내부 S17-G1 SP37
		내 용	상태양호
		위 치	거터내부 S17-G1 SP38
		내 용	상태양호
		위 치	거터내부 S17-G1 SP39
		내 용	상태양호
		위 치	거터내부 S17-G1 하면
		내 용	우수유입흔적 3ea
		위 치	거터내부 S17 출입문
		내 용	도장박리 0.1m×0.1m
		위 치	거터내부 S17-G2 SP37
		내 용	상태양호

교 량 명	금성교(춘천)
-------	---------



위 치	거더내부 S16-G1 하면
내 용	우수유입흔적 4ea



위 치	거더내부 S16-G2 하면
내 용	실링재누락 8ea



위 치	거더내부 S16-G2 SP33
내 용	상태양호



위 치	거더내부 S16-G2 SP34
내 용	상태양호




위 치	거더내부 S16-G2 SP35
내 용	상태양호




위 치	거더내부 S16-G2 SP36
내 용	상태양호

교 량 명	금성교(춘천)
-------	---------



위 치	거더내부 S17-G2 SP38
내 용	상태양호




위 치	거더내부 S17-G2 SP39
내 용	상태양호




위 치	거더내부 S17-G2 하면
내 용	우수유입흔적 4ea



위 치	거더내부 S17-G2 하면
내 용	실링재누락 8ea




위 치	거더외부 S2 하면
내 용	배수구지지대 파손



위 치	거더외부 S2 하면
내 용	부식 0.1m×0.1m

교 량 명	금성교(춘천)
-------	---------



위 치	거더외부 S2 하면 SP9
내 용	도장박리 0.2m×0.1m



위 치	거더외부 S4 하면 SP13
내 용	부식 2.6m×0.1m



위 치	거더외부 S6-G2 SP32
내 용	부식 0.9m×0.1m




위 치	거더외부 S6-G2 SP32
내 용	부식 0.3m×0.1m



위 치	거더외부 S6-G2 SP32
내 용	부식 0.4m×0.1m



위 치	거더외부 S8-G2 SP1
내 용	부식 0.6m×0.1m

교 량 명		금성교(춘천)	
			
위 치	거더외부 S9-G1 SP8	위 치	거더외부 S10-G2 SP31
내 용	도색박락 0.3m×0.8m	내 용	볼트부식 1ea
			
위 치	거더외부 S11-G2 하면	위 치	거더외부 S12-G2 하면
내 용	도장박락 0.8m×0.2m	내 용	도장박락 0.1m×0.2m
			
위 치	거더외부 S12 G2 하면	위 치	거더외부 S13 G1 하면
내 용	도장박락 0.4m×0.4m	내 용	도장박리 0.2m×0.1m

교 량 명		금성교(춘천)	
			
위 치	거터외부 S13 G2 하면	위 치	거터외부 S14 G2 우측면
내 용	도장박리 1.3m×0.1m	내 용	부식 0.1m×0.1m 5ea
			
위 치	거터내부 S15-G2 하면	위 치	거터내부 S16-G2 하면
내 용	도장박리 0.3m×0.1m	내 용	변형 및 부식 L=0.3m

교량명	금성교(춘천)
-----	---------




위 치	교대 A1 흉벽
내 용	부식 0.3m×2.5m

위 치	교대 A1 전면
내 용	균열 0.1mm/1.0m



위 치	교각 P1 기둥부 전면
내 용	박락 0.1m×0.2m 2ea

위 치	교각 P1 기둥부 배면
내 용	망상균열 0.4m×2.0m




위 치	교각 P1 코핑부 배면
내 용	균열 0.1mm/0.8m

위 치	교각 P1 코핑부 배면
내 용	균열 0.1mm/1.0m

교 량 명	금성교(춘천)
-------	---------



위 치	교각 P1 코핑부 전면
내 용	망상균열 1.5m×1.5m



위 치	교각 P1 코핑부 전면
내 용	균열 0.1mm/1.5m



위 치	교각 P2 코핑부 전면
내 용	표면불량 4.0m×1.0m



위 치	교각 P2 코핑부 전면
내 용	보수부재균열 0.2mm/0.8m




위 치	교각 P2 SH-2
내 용	표면불량 13.0m×1.0m



위 치	교대 A2 SH-1
내 용	표면불량 1.0m×3.0m

교 량 명	금성교(춘천)
-------	---------



위 치	교각 P6코핑부 전면
내 용	균열 0.2mm/0.2m




위 치	교각 P6코핑부 배면
내 용	균열 0.1mm/1.6m



위 치	교각 P6 코핑부 배면
내 용	철관미제거



위 치	교각 P6 기둥부 배면
내 용	보수부재균열 0.2mm/0.8m



위 치	교각 P6 기둥부 배면
내 용	균열 0.1mm/2.5m



위 치	교각 P7 코핑부 전면
내 용	균열 0.3mm/0.9m

교량명	금성교(춘천)
-----	---------



위 치	교각 P7 코핑부 전면
내 용	박리 1.6m×0.2m



위 치	교각 P7 코핑부 전면
내 용	박리 2.5m×0.4m




위 치	교각 P7 코핑부 전면
내 용	박리 2.0m×3.0m



위 치	교각 P7 코핑부 전면
내 용	박리 0.2m×1.3m




위 치	교각 P7 기둥부 전면
내 용	균열 0.3mm/2.6m



위 치	교각 P7 기둥부 배면
내 용	균열 0.1mm/2.8m


교량명	금성교(춘천)
-----	---------



위 치	교각 P7 코핑부 전면
내 용	균열 0.1mm/30.0m



위 치	교각 P7 기둥부 배면
내 용	망상균열 1.5m×18.0m



위 치	교각 P7 기둥부 배면
내 용	균열 0.3mm/30.0m



위 치	교각 P7 코핑부 배면
내 용	보수부박리 0.4m×0.5m




위 치	교각 P8 코핑부 배면
내 용	망상균열 0.6m×0.4m



위 치	교각 P8 기둥부 전면
내 용	균열 0.1mm/1.6m

교 량 명	금성교(춘천)
-------	---------




위 치	교각 P8 코핑부 전면
내 용	균열 0.1mm/0.2m



위 치	교각 P8 코핑부 배면
내 용	박리 및 박락 0.7m×0.7m



위 치	교각 P9 기둥부 전면
내 용	망상균열 4.2m×3.0m



위 치	교각 P9 기둥부 배면
내 용	균열 0.3mm/1.2m



위 치	교각 P8 기둥부
내 용	균열 0.3mm/0.3m



위 치	교각 P9 기둥부 배면
내 용	보수재박리 0.3m×4.0m

교량명	금성교(춘천)
-----	---------



위 치	교각 P10 코핑부 전면
내 용	표면불량 4.0m×1.0m



위 치	교각 P10 코핑부 전면
내 용	마감불량 0.3m×0.3m




위 치	교각 P10 코핑부 전면
내 용	균열 0.2mm/0.9m



위 치	교각 P10 기둥부 전면
내 용	균열 0.2mm/6.5m




위 치	교각 P10 기둥부 전면
내 용	철근노출 0.2m×0.2m



위 치	교각 P10 기둥부 전면
내 용	박리 0.4m×0.2m


교 량 명	금성교(춘천)
-------	---------



위 치	교각 P10 기둥부 배면
내 용	균열 0.2mm/1.5m



위 치	교각 P10 기둥부 배면
내 용	박리 0.3m×0.3m



위 치	교각 P10 기둥부 전면
내 용	박리 0.4m×0.6m



위 치	교각 P11 코핑부 전면
내 용	표면불량 4.0m×1.0m



위 치	교각 P11 코핑부 전면
내 용	균열 0.1mm/0.3m



위 치	교각 P11 코핑부 하면
내 용	보수부재균열 0.1mm/0.7m


교 량 명	금성교(춘천)
-------	---------




위 치	교각 P11 기둥부 배면
내 용	균열 0.2mm/1.5m



위 치	교각 P12 코핑부 전면
내 용	철근노출 0.1m×0.8m




위 치	교각 P10 기둥부 전면
내 용	균열 0.1mm/0.4m



위 치	교각 P11 코핑부 전면
내 용	박리 0.4m×0.3m



위 치	교각 P10 상면
내 용	박락 0.1m×0.1m




위 치	교대 A2 SH-1
내 용	균열 0.1mm/0.8m

교 량 명	금성교(춘천)
-------	---------



위 치	교각 P3 코핑부 전면
내 용	박리 0.2m×0.3m



위 치	교각 P3 코핑부 전면
내 용	균열 0.1mm/0.4m



위 치	교각 P3 코핑부 배면
내 용	표면불량 4.0m×1.0m



위 치	교각 P4 코핑부 배면
내 용	균열 0.2mm/0.4m




위 치	교각 P4 기둥부 전면
내 용	균열 0.1mm/2.0m



위 치	교각 P5 코핑부 배면
내 용	표면불량 13.0m×1.0m


교량명	금성교(춘천)
-----	---------



위 치	교각 P5 코핑부 배면
내 용	균열 0.1mm/0.2m




위 치	교각 P5 기둥부 전면
내 용	균열 0.2mm/1.2m



위 치	교각 P5 코핑부 전면
내 용	망상균열 1.5m×30.0m



위 치	교각 P5 기둥부 전면
내 용	보수부박리 0.3m×5.0m



위 치	교각 P5 기둥부 배면
내 용	보수부박리 0.3m×0.5m



위 치	교각 P5 기둥부
내 용	배수관 길이부족

교 량 명	금성교(춘천)
-------	---------



위 치	교각 P16 기둥부 배면
내 용	균열 0.2mm/1.7m



위 치	교각 P16 코핑부 전면
내 용	보수재박리 0.3m×4.00



위 치	교각 11 코핑부 전면
내 용	망상균열 0.5m×0.5m



위 치	교각 P11 코핑부 전면
내 용	박리 0.4m×0.3m




위 치	교대 A2 전면
내 용	보수부박리 0.3m×0.4m



위 치	교대 A2 SH-1
내 용	망상균열 0.7m×1.3m

교 량 명	금성교(춘천)
-------	---------



위 치	교대 A2 계단
내 용	파손 1ea



위 치	교대 A2 코핑부 전면
내 용	모르타르 박락 0.1m×0.1m



위 치	교각 P4 Sh1
내 용	모르타르균열 0.1mm/0.2m 2ea



위 치	교각 P6 Sh2
내 용	모르타르균열 0.1mm/0.2m 3ea



위 치	교각 P5 SH-2
내 용	모르타르균열 0.1mm/0.2m 3ea



위 치	교각 P6 SH-2
내 용	받침장치부식 0.1m×0.1m

교량명	금성교(춘천)
-----	---------



위 치	교각 P7 Sh1
내 용	Soleplate부식 0.1m×0.8m



위 치	교각 P11 Sh1
내 용	Soleplate부식 1.0m×0.8m 4ea



위 치	교각 P12 Sh2
내 용	받침장치부식 0.1m×0.1m



위 치	교각 P13 Sh1
내 용	Soleplate부식 0.1m×2.0m



위 치	교각 P14 Sh1
내 용	Soleplate부식 0.1m×2.0m



위 치	교각 P13 Sh1
내 용	Soleplate부식 0.1m×2.0m


5. 각종시험 및 조사

		교 량 명	금성교(춘천)
		위 치	거더외부 S3 캔틸레버
		내 용	그라인더 작업 전경
		위 치	교대 P1 배면
		내 용	반발경도측정 전경
		위 치	거더외부 S3 캔틸레버
		내 용	철근탐사기 시험 전경
		위 치	거더외부 S3 캔틸레버
		내 용	초음파시험 측정 전경
		위 치	교대 A2 흥벽
		내 용	바닥판단부 유간조사
		위 치	교대 A1 받침장치
		내 용	연단거리측정 전경

교 량 명	금성교(춘천)
-------	---------




위 치	교대 A2 신축이음장치
내 용	신축이음장치 유간조사 전경



위 치	방호벽 S2
내 용	도보외관조사 전경



위 치	거더외부 S2 하면
내 용	굴절차를 이용한 외관조사



위 치	거더외부 S3 하면
내 용	굴절차를 이용한 외관조사



위 치	거더외부 S8-G2
내 용	도막두께 측정 전경



위 치	바닥판하면 S3
내 용	염화물 채취시험 전경