

맨홀명			측정 부위	측정피복 두께(mm)	탄산화 깊이(mm)	잔여깊이 (mm)	탄산화 속도계수(A)	잔존수명 예측(년)	상태평가 등급
1	신광명-광명	1	벽체	62.0	3.0	59.0	0.550	100년이상	a
2		2	벽체	36.0	3.0	33.0	0.550	100년이상	a
3		3	벽체	49.0	3.0	46.0	0.550	100년이상	a
4		4	벽체	74.0	3.0	71.0	0.550	100년이상	a
5		5	벽체	74.0	3.5	70.5	0.642	100년이상	a
6		6	벽체	65.0	3.0	62.0	0.550	100년이상	a
7		7	벽체	79.0	3.0	76.0	0.550	100년이상	a
8		8	벽체	77.0	3.0	74.0	0.550	100년이상	a
9	신광명-천왕	4	벽체	91.0	3.0	88.0	0.641	100년이상	a
10		5	벽체	91.0	1.0	90.0	0.214	100년이상	a
11		6	벽체	119.0	2.0	117.0	0.427	100년이상	a
12		7	벽체	84.0	2.0	82.0	0.427	100년이상	a
13		8	벽체	77.0	3.0	74.0	0.641	100년이상	a
14		9	벽체	86.0	3.0	83.0	0.641	100년이상	a
15	천왕-구로-오류	1	벽체	84.0	4.5	79.5	0.682	100년이상	a
16		2	벽체	117.0	5.0	112.0	0.758	100년이상	a
17		3	벽체	93.0	5.0	88.0	0.758	100년이상	a
18		4	벽체	93.0	4.5	88.5	0.682	100년이상	a
19		5	벽체	82.0	4.5	77.5	0.682	100년이상	a
20		6	벽체	41.0	3.0	38.0	0.455	100년이상	a
21		7	벽체	96.0	3.0	93.0	0.455	100년이상	a
22		8	벽체	89.0	4.0	85.0	0.606	100년이상	a
23		9	벽체	117.0	4.0	113.0	0.606	100년이상	a
24		11	벽체	93.0	4.0	89.0	0.606	100년이상	a
25		12	벽체	86.0	5.0	81.0	0.758	100년이상	a
26		12-1	벽체	98.0	4.5	93.5	0.682	100년이상	a
27		13	벽체	62.0	4.5	57.5	0.682	100년이상	a
28		14	벽체	89.0	4.5	84.5	0.682	100년이상	a
29		15	벽체	39.0	4.5	34.5	0.682	100년이상	a
30		16	벽체	39.0	3.0	36.0	0.455	100년이상	a
31		17	벽체	47.0	5.0	42.0	0.758	100년이상	a
32	천왕-구로	10	벽체	119.0	4.0	115.0	0.606	100년이상	a
33		18	벽체	36.0	5.0	31.0	0.758	100년이상	a
34		19	벽체	57.0	4.5	52.5	0.682	100년이상	a
35		20	벽체	47.0	4.5	42.5	0.682	100년이상	a
36		21	벽체	49.0	4.0	45.0	0.606	100년이상	a
37		21-1	벽체	36.0	4.0	32.0	0.606	100년이상	a
38		22	벽체	49.0	4.5	44.5	0.682	100년이상	a
39		23	벽체	36.0	4.0	32.0	0.606	100년이상	a
40		24	벽체	35.0	4.0	31.0	0.606	100년이상	a
41	천왕-오류	18-1	벽체	36.0	5.0	31.0	0.758	100년이상	a
42	상암-등촌	6	벽체	39.0	3.0	36.0	0.559	100년이상	a
43		7	벽체	47.0	2.0	45.0	0.507	100년이상	a
44		7-1	벽체	39.0	2.0	37.0	0.507	100년이상	a
45	가양-등촌	1	벽체	41.0	3.0	38.0	0.559	100년이상	a
46		2	벽체	47.0	1.5	45.5	0.279	100년이상	a
47		3	벽체	44.0	1.5	42.5	0.279	100년이상	a
48		4	벽체	52.0	2.0	50.0	0.372	100년이상	a

맨홀명			측정 부위	측정피복 두께(mm)	탄산화 깊이(mm)	잔여깊이 (mm)	탄산화 속도계수(A)	잔존수명 예측(년)	상태평가 등급
49	양평-양천	1	벽체	41.0	5.0	36.0	0.852	100년이상	a
50		2	벽체	44.0	10.0	34.0	1.705	100년이상	a
51		2-1	벽체	47.0	3.0	44.0	0.511	100년이상	a
52		3	벽체	44.0	5.0	39.0	0.852	100년이상	a
53		4	벽체	39.0	3.0	36.0	0.511	100년이상	a
54	화곡-마곡	1	벽체	47.0	2.5	44.5	0.517	100년이상	a
55		2	벽체	41.0	3.0	38.0	0.620	100년이상	a
56		3	벽체	49.0	2.0	47.0	0.457	100년이상	a
57		4	벽체	55.0	2.0	53.0	0.457	100년이상	a
58	중동-화곡	3	벽체	36.0	2.0	34.0	0.434	100년이상	a
59		4	벽체	36.0	2.5	33.5	0.543	100년이상	a
60		5	벽체	52.0	1.5	50.5	0.326	100년이상	a
61		6	벽체	39.0	1.5	37.5	0.326	100년이상	a
62		7	벽체	36.0	2.0	34.0	0.434	100년이상	a
63	부천-신정	2	벽체	39.0	2.5	36.5	0.460	100년이상	a
64		3	벽체	39.0	2.5	36.5	0.460	100년이상	a
65		4	벽체	49.0	2.5	46.5	0.460	100년이상	a
66		5	벽체	39.0	2.5	36.5	0.460	100년이상	a
67		6	벽체	36.0	3.0	33.0	0.552	100년이상	a
68		7	벽체	44.0	3.0	41.0	0.552	100년이상	a
69		8	벽체	62.0	2.5	59.5	0.460	100년이상	a
70		9	벽체	86.0	2.0	84.0	0.441	100년이상	a
71		10	벽체	84.0	1.5	82.5	0.331	100년이상	a
72		11	벽체	89.0	1.0	88.0	0.221	100년이상	a
73		12	벽체	100.0	1.0	99.0	0.221	100년이상	a
74		13	벽체	105.0	1.0	104.0	0.221	100년이상	a
75	신정-목동	14	벽체	35.0	3.0	32.0	0.583	100년이상	a
76		15	벽체	38.0	1.5	36.5	0.390	100년이상	a
77		16	벽체	36.0	1.0	35.0	0.194	100년이상	a
78	오류-목동	1	벽체	34.0	3.0	31.0	0.498	100년이상	a
79		2	벽체	39.0	4.0	35.0	0.663	100년이상	a
80		3	벽체	38.0	4.0	34.0	0.663	100년이상	a
81	신문래-목동	4	벽체	41.0	4.0	37.0	0.663	100년이상	a
82		5	벽체	52.0	4.0	48.0	0.663	100년이상	a
83		9	벽체	38.0	2.5	35.5	0.581	100년이상	a
84		10	벽체	52.0	2.0	50.0	0.465	100년이상	a
85		11	벽체	44.0	2.0	42.0	0.465	100년이상	a
86		12	벽체	77.0	2.0	75.0	0.465	100년이상	a
87	당인리-목동	1	벽체	41.0	1.0	40.0	0.353	100년이상	a
88	고강-화곡	2	벽체	74.0	5.0	69.0	0.806	100년이상	a
89		3	벽체	35.0	4.0	31.0	0.645	100년이상	a
90		4	벽체	82.0	5.0	77.0	0.806	100년이상	a
91		5	벽체	57.0	3.0	54.0	0.484	100년이상	a
92		6	벽체	41.0	3.0	38.0	0.484	100년이상	a
93		7	벽체	89.0	4.0	85.0	0.645	100년이상	a
94		8	벽체	55.0	3.0	52.0	0.484	100년이상	a

맨홀명			측정 부위	측정피복 두께(mm)	탄산화 깊이(mm)	잔여깊이 (mm)	탄산화 속도계수(A)	잔존수명 예측(년)	상태평가 등급
95	마곡-가양	1	벽체	36.0	5.0	31.0	1.972	100년이상	a
96		2	벽체	82.0	1.0	81.0	0.394	100년이상	a
97		3	벽체	33.0	3.0	30.0	1.183	100년이상	a
98		4	벽체	65.0	3.0	62.0	1.183	100년이상	a
99		5	벽체	33.0	3.0	30.0	1.183	100년이상	a
100	천왕-온수	1	벽체	44.0	5.0	39.0	1.069	100년이상	a
101		2	벽체	42.0	7.0	35.0	1.496	100년이상	a
102		3	벽체	79.0	5.0	74.0	1.069	100년이상	a
103		4	벽체	78.0	6.0	72.0	1.282	100년이상	a
104		5	벽체	36.0	5.0	31.0	1.069	100년이상	a
105	신광명-시흥	1	벽체	37.0	3.0	34.0	0.792	100년이상	a
106		2	벽체	41.0	4.0	37.0	1.056	100년이상	a
107	독산-대방	1	벽체	82.0	4.0	78.0	0.899	100년이상	a
108		2	벽체	77.0	5.0	72.0	1.124	100년이상	a
109	광명-구공	1	벽체	39.0	4.0	35.0	0.739	100년이상	a
110		2	벽체	39.0	3.5	35.5	0.646	100년이상	a
111		3	벽체	55.0	4.0	51.0	0.739	100년이상	a