

## 기 타(점검진단실적 등)

### 점검진단실적

| No | 점검진단구분 | 시작일        | 종료일        | 점검진단기관   | 책임기술자 | 안전등급 | 주요점검진단결과                                                                                         | 주요보수보강안                             | 작성일        | 작성자 | 승인상태 | 승인일        | e-보고서      |
|----|--------|------------|------------|----------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----|------|------------|------------|
| 1  | 정기안전점검 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 자체수행     | 임성한   | 양호   | 전면부 외관조사 결과 파손 및 재료분리 등이 없는 양호한 상태임<br>일부 균열이 있으나, 구조물에 영향이 없음                                   | 해당없음                                | 2023-06-28 | 홍지철 | 승인완료 | 2023-06-28 | E202367316 |
| 2  | 정기안전점검 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 자체수행     | 임성한   | 양호   | 전면부 외관조사 결과 파손 및 재료분리 등이 없는 양호한 상태임<br>일부 균열이 있으나, 구조물에 영향이 없음                                   | 없음                                  | 2022-11-07 | 홍지철 | 승인완료 | 2022-11-16 |            |
| 3  | 정기안전점검 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 자체수행     | 임성한   | 양호   | 전면부 외관조사결과 파손 및 재료분리등 없는 양호한 상태<br>누수구간 보수 완료                                                    | 없음                                  | 2022-06-23 | 홍지철 | 승인완료 | 2022-06-23 |            |
| 4  | 정밀안전점검 | 2021-11-08 | 2021-12-08 | 자체수행     | 황원규   | B등급  | 구조안전성: 평평함 미발견한 중대한 결함자형 없음<br>옹벽 전반적으로 균열이 있으나, 크기가 0.3mm 이하임<br>일부구간 벽태 발생<br>전도 및 활동은 확인되지 않음 | 균열은 지속적 관찰 필요<br>벽태는 표면처리공법으로 보수 필요 | 2021-12-21 | 홍지철 | 승인완료 | 2022-10-19 | E202150249 |
| 5  | 정기안전점검 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 자체수행     | 임성한   | 양호   | 지상층 우측 50m 지점 누수로 인한 보수                                                                          | 약액주입                                | 2021-05-12 | 홍지철 | 승인완료 | 2021-05-17 |            |
| 6  | 정기안전점검 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 자체수행     | 임성한   | 양호   | 양호                                                                                               | 옹벽 우측 누수구간 보수 완료                    | 2020-12-18 | 홍지철 | 승인완료 | 2020-12-18 |            |
| 7  | 정기안전점검 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 자체수행     | 임성한   | 양호   | 양호                                                                                               | 양호                                  | 2020-03-20 | 홍지철 | 승인완료 | 2020-03-24 |            |
| 8  | 정밀안전점검 | 2019-09-20 | 2019-10-29 | 한세이엔씨(주) | 이희중   | A등급  | - 전면부 : 균열(폭0.3mm미만), 벽태<br>- 지반, 기초부 : 상태양호<br>- 배수시설 : 상태양호<br>- 특이사항 : 없음                     | 표면보수                                | 2019-10-30 | 김종만 | 승인완료 | 2019-11-05 | E201930926 |
| 9  | 정기안전점검 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 자체수행     | 오명종   | 양호   | 벽체부 파손, 유실, 배부름, 이격 및 단차 발생 없음 등으로 전반적인 상태 양호                                                    | 양호                                  | 2019-08-09 | 홍지철 | 승인완료 | 2019-08-12 |            |
| 10 | 정기안전점검 | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 자체수행     | 류재구   | 양호   | 벽체부 파손, 유실, 배부름, 이격 및 단차 발생 없음 등으로 전반적인 상태 양호                                                    | 없음                                  | 2019-05-22 | 안현선 | 승인완료 | 2019-06-13 |            |
| 11 | 정기안전점검 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 자체수행     | 오명종   | 양호   | 양호                                                                                               | 없음                                  | 2018-11-13 | 황재웅 | 승인완료 | 2018-11-20 |            |
| 12 | 정기안전점검 | 2018-04-10 | 2018-04-12 | 자체수행     | 오명종   | 양호   | 양호(불임침조)                                                                                         | 없음                                  | 2018-04-12 | 황재웅 | 승인완료 | 2018-04-17 |            |
| 13 | 정기안전점검 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 자체수행     | 오명종   | 양호   | 양호                                                                                               | 없음                                  | 2017-08-24 | 황재웅 | 반려   | 2017-09-11 |            |
| 14 | 정기안전점검 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 자체수행     | 오명종   | 양호   | 양호                                                                                               | 없음                                  | 2017-09-13 | 황재웅 | 승인완료 | 2017-09-14 |            |
| 15 | 정기안전점검 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 자체수행     | 오명종   | 양호   | 양호                                                                                               | 양호                                  | 2017-07-03 | 황재웅 | 승인완료 | 2017-07-04 |            |