

송포일산인출 전력구

Station(m)	균열	누수	파손 및손상	박리	층분리 및박락	백태	재료분리	철근노출	탄산화	결함점수합계	결함지수
0~20	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	6	0.176
20~32	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	2.00	0	8	0.235
평 균	5.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	7.0	0.206

Station(m)	균열	누수	파손 및손상	박리	층분리 및박락	백태	재료분리	철근노출	탄산화	상태평가결과
0~20	c	a	a	a	a	a	a	a	a	b
20~32	b	b	a	a	a	b	b	c	a	b
평 균	b	a	a	a	a	a	a	b	a	b

항목	균열	누수	파손 및손상	박리	층분리 및박락	백태	재료분리	철근노출	탄산화	합계
결함점수	5.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	7.0

결함지수	0.206
상태평가 결과	b