

지중송전 토목구조물 관리대장(전력구)						
전력구명	지도S/S인출		구조물 등급		A	
			시점	지도S/S전력구 시점	중점	동부아파트 삼 거리앞
수용선로 및 회선	지도능곡					
건설정보	공사명		설계사	시공사	감리사	시공(인계) 사업소
	154kV 지도S/S 인출 전력구 공사		(주)공영기술단	(주)동신주택	-	고양지점
	착공	준공	내진설계 적용여부	하자담보 책임만료일	감독자	준공검사자
	-	1996-08-22	-	1997-11-05	-	-
구조물 규격 (m)	연수	형식	폭	높이	외벽두께	슬래브두께
	1	현타	2	2.3		
부속설비	집수정	6	환기구 (강제/자연)	6	펌프	11
형식별 연장 (km)	개착		터널			계
	현타	조립	메사	압입	NATM	
	0.968	0	0	0.038	0	1.006
			SEMI	TBM		
			0	0		
경과지 점용내역 (연장,면적)	도로	-	하천	-	사유지	-
보유자료	설계도면	설계보고서	구조계산서	지반보고서	준공도면	기타자료
	-	-	-	-	-	-

[illegible]