

금촌인출 전력구

Station(m)	균열	누수	파손 및 손상	박리	층분리 및 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	결함점수 합계	결함지수
0~20	3.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	3	0.088
20~31.5	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.029
평 균	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.059

Station(m)	균열	누수	파손 및 손상	박리	층분리 및 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	상태평가 결과
0~20	b	a	b	b	a	b	a	b	a	a
20~31.5	a	b	a	a	a	a	a	a	a	a
평 균	a	a	a	a	a	a	a	a	a	FALSE

항목	균열	누수	파손 및 손상	박리	층분리 및 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	합계
결함 점수	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0

결함지수	0.059
상태평가 결과	a