

시설물 개요



시설물명	문호배수지
위치	화성시 남양서로 620번길
준공년도	2017년 4월 30일
규 모	1지 : 40.0m x 45.0m x 5.0m / 2지 : 40.0m x 45.0m x 5.0m

측정 DATA

1. 시험일자 및 시간	2023.06.16(1지) / 2023.06.23(2지) (09:00~17:00)
2. 시험 영역의 위치	보고서 참조
3. 시험 위치 표면상태	기건상태
4. 시험시 온도	23.7℃
5. 콘크리트 재령일	2000일 이상
6. 콘크리트 내부의 함수상태 (습윤상태, 표면건조상태, 기건상태 등)	표면건조
7. 반발경도 측정기 종류	NR형
8. 반발경도 측정기 타격방향	배수지, 밸브실 벽체 : 0°
9. 시험 부위별 반발경도의 평균 값	1지 : 25.2 ~ 26.6 / 2지 : 24.7 ~ 26.8
10. 버린 반발경도의 값 및 위치	배수지 내부에서는 연마작업(도장벗기기)를 미 실시 후 진행함.