




콘크리트 탄산화 깊이 측정									
교량명		대라교(울산)							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	비 고
1	S2 바닥판	2.5	34.0	31.5	17	0.61	100년 이상	a등급	
2	S6 바닥판	2.0	36.0	34.0	17	0.49	100년 이상	a등급	
3	P2 코핑부	5.5	83.0	77.5	17	1.33	100년 이상	a등급	
4	P6 코핑부	6.5	62.0	55.5	17	1.58	100년 이상	a등급	