

콘크리트 탄산화 깊이 측정

교량명		대운천교(울산)							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	비 고
1	S3 바닥판	6.0	46.0	40.0	17	1.46	100년 이상	a등급	
2	S7 바닥판	3.0	46.0	43.0	17	0.73	100년 이상	a등급	
3	P2 교각	3.5	75.0	71.5	17	0.85	100년 이상	a등급	
4	P8 교각	5.5	101.0	95.5	17	1.33	100년 이상	a등급	