




콘크리트 탄산화 깊이 측정

교량명		일광IC교(부산)							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	비 고
1	S1 바닥판	2.5	48.0	45.5	17	0.61	100년 이상	a등급	
2	S6 바닥판	2.0	47.0	45.0	17	0.49	100년 이상	a등급	
3	P2 교각	5.0	88.0	83.0	17	1.21	100년 이상	a등급	
4	P8 교각	10.0	97.0	87.0	17	2.43	100년 이상	a등급	