




콘크리트 탄산화 깊이 측정									
교량명		좌광천교(부산)							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	비 고
1	S2 바닥판	3.0	45.0	42.0	17	0.73	100년 이상	a등급	
2	S7 바닥판	1.5	45.0	43.5	17	0.36	100년 이상	a등급	
3	P5 교각	3.0	93.0	90.0	17	0.73	100년 이상	a등급	
4	P7 교각	5.5	97.0	91.5	17	1.33	100년 이상	a등급	