

RC-RADAR		내포교(상주방향) 철근탐사 자료						
PROJECT TITLE		상주영천고속도로 시설물 안전 · 하자점검 및 성능평가 용역(성능평가)						
Company		()명성엔지니어링			Client		상주영천고속도로	
시험 결과								
No	위치	철근방향	실측 배근간격 (mm)	설계 추정 배근간격 (mm)	실측 피복두께 (mm)	설계 추정 피복두께 (mm)	비고	
1	염화물 S2 바닥판하면	주근	220	200	62	40	양호	
		배근	125	125	58	40	양호	
2	S2-G3 거더	수직철근	408	400	73	50	양호	
		수평철근	186	200	74	50	양호	
2	P1 교각	수직철근	116	125	111	100	양호	
		수평철근	297	300	84	100	양호	
3	P3 교각	수직철근	163	150	100	100	양호	
		수평철근	300	300	85	100	양호	



