

[장진천2교(서울)] 결과표

개별교량명 : 장진천2교(서울)

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
<i>S1</i>	<i>A1</i>	<i>BH</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>q</i>	<i>-</i>	<i>a</i>
<i>S2</i>	<i>P1</i>	<i>BH</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>d</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>-</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>q</i>	<i>a</i>	<i>a</i>
<i>S3</i>	<i>P2</i>	<i>BH</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>d</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>-</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>q</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>A2</i>								<i>c</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>q</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
평균			0.100	0.167	0.133	0.600	0.100	0.167	0.400	0.100	0.150	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.018	0.033	0.007	0.042	0.003	0.003	0.036	0.009	0.030	-	0.004	0.003

1. 환산결함도 점수 =

0.188

2. 상태평가 결과 =

B

[장진천2교(서울)] 상태평가 결과표

교 량 명 :		장진천2교(서울)					
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
장진천2교(서울)	0.188	B	180.0	2	360	1.000	0.188
합계(Σ)			180.0	2	360	1.000	0.188
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.188
2. 상태평가 결과 =							B