


월문1터널(서울)



내 용	터널 설명판
-----	--------



내 용	터널 내부전경
-----	---------



내 용	시점부 갱구부 전경
-----	------------



내 용	종점부 갱구부 전경
-----	------------



내 용	시점부 사면전경
-----	----------



내 용	종점부 사면전경
-----	----------



내 용	조명설비 전경
-----	---------



내 용	소화전 설치상태
-----	----------



내 용	고소차를 이용한 하부구조 조사
-----	------------------



내 용	고소차를 이용한 하부구조 조사
-----	------------------

포장-1



내 용	J8 줄눈부 포장 상태양호
-----	----------------

포장-2



내 용	J61 줄눈부 포장상태양호
-----	----------------

포장-3



내 용 J69 바닥부 균열 $cw=0.3/0.8$

포장-4




내 용 J103 바닥부 균열 $cw=0.3/0.7$

포장-5




내 용 J124 바닥부 박락 $A=0.3 \times 2.0$

포장-6



내 용 J128 줄눈부 파손 $A=0.3 \times 0.1$

포장-7



내 용 J136 줄눈부 파손 $A=0.1 \times 0.1$

포장-8



내 용 J138 줄눈부 파손 $A=0.6 \times 0.1$

포장-9



내 용 J139 줄눈부 균열 $cw=1.0/3.0$

포장-10



내 용 J139 줄눈부 파손 $A=0.3 \times 0.1$

천장-1



내 용 J0 우측 천정부 불규칙균열 $A=1.3 \times 4.0$

천장-2



내 용 J1 좌측 천정부 균열 $cw=0.3/1.4$

천장-3



내 용 J4 우측 천정부 박리 $A=0.1/1.0$

천장-4




내 용 J11 천정부 균열 $cw=0.4/9.0$

천장-5



내 용 J14 우측 천정부 박리 A=0.2x0.6

천장-6



내 용 J17 우측 천정부 균열 cw=0.3/4.0

천장-7



내 용 J28 천정부 균열 cw=0.3/5.0

천장-8



내 용 J54 우측 천정부 균열 cw=0.2/5.0

천장-9



내 용 J113 우측 천정부 균열 cw=0.3/8.0

천장-10



내 용 J130 우측 천정부 균열 cw=0.3/6.5

벽체-1



내 용 J1 좌측벽 균열 $cw=0.3/0.2$ (2EA)

벽체-2



내 용 J36 좌측벽 타일탈락 2EA

벽체-3



내 용 J37 우측벽 공동구 파손 $A=0.3 \times 0.3$

벽체-4



내 용 J75 우측벽 타일탈락 10EA

벽체-5



내 용 J108 좌측벽 박락 $A=0.3 \times 0.2$ $T=30\text{mm}$

벽체-6



내 용 J118 좌측벽 보수완료

배수시설-1



내 용 J17 바닥부 집수정 토사퇴적

배수시설-2



내 용 J44 바닥부 집수정 토사퇴적

배수시설-3



내 용 J85 바닥부 집수정 토사퇴적

배수시설-4




내 용 J96 바닥부 집수정 토사퇴적

공동구-1



내 용 J8 공동구 덮개 파손 1EA

공동구-2



내 용 J36 공동구 타일탈락 19EA

공동구-3



내 용 J50~52 공동구 난간유실 L=12.0m

공동구-4



내 용 J94~95 공동구 난간기둥 탈락 L=6.0m

공동구-5



내 용 J118 공동구 타일탈락 3EA

공동구-6



내 용 J125 공동구 타일탈락 17EA

공동구-7



내 용 J137 공동구 타일탈락 14EA

공동구-8



내 용 J137 공동구 덮개 파손

갱문-1



내 용 시점 갱문 시공 현황

갱문-2



내 용 종점 갱문 시공 현황

사면-1



내 용 시점부 상부 사면

사면-2



내 용 종점부 상부 사면

사면-3



내 용 시점부 좌측 사면

사면-4



내 용 종점부 좌측 사면

배수로-1



내 용 | 시점부 상단배수로 상태양호

배수로-2



내 용 | 시점부 좌측 배수로 상태양호

배수로-3



내 용 | 종점부 우측 자연배수형식 사면

배수로-4




내 용 | 종점부 자연배수형식 사면 전경

방재설비-1



내 용 | 소화전 설치상태 양호

조명설비-1



내 용 | 조명시설 상태양호

조명설비-2



내 용 | 신호표시기 상태양호



내 용 | 제트팬 상태양호



내 용 | 제원조사



내 용 | 제원조사



내 용 | 콘크리트 강도측정



내 용 | 탄산화 깊이측정