


월문1터널(춘천)



내 용	터널 설명판
-----	--------



내 용	터널 내부전경
-----	---------



내 용	시점부 갱구부 전경
-----	------------



내 용	종점부 갱구부 전경
-----	------------



내 용	시점부 사면전경
-----	----------



내 용	종점부 사면전경
-----	----------




내 용	조명설비 전경
-----	---------



내 용	소화전 설치상태
-----	----------



내 용	고소차를 이용한 하부구조 조사
-----	------------------



내 용	고소차를 이용한 하부구조 조사
-----	------------------

포장-1




내 용	J7 줄눈부 포장 파손 A=0.3x0.2
-----	------------------------

포장-2




내 용	J27 바닥부 파손 보수완료
-----	-----------------

포장-3



내 용	J38 줄눈부 파손 A=0.1x0.1
-----	----------------------

포장-4



내 용	J62 줄눈부 파손 A=0.1x0.1
-----	----------------------

포장-5




내 용	J84 줄눈부 균열 cw=0.2/1.5,0.2/0.3
-----	-------------------------------

포장-6




내 용	J124 줄눈부 균열 및 박리 L=2.2m
-----	-------------------------

포장-7




내 용	J108 줄눈부 파손 A=0.1x0.2 (3EA)
-----	-----------------------------

포장-8



내 용	J122 줄눈부 박리 A=0.1x0.2
-----	-----------------------

천장-1




내 용 J4 우측 천정부 박리 A=0.1x1.5

천장-2




내 용 J10 좌측 천정부 박리 A=0.1x0.3

천장-3




내 용 J11 천정부 파손 A=0.2x0.2

천장-4




내 용 J20 천정부 균열 cw=0.2/1.0

천장-5



내 용 J25 우측 천정부 균열 cw0.3/2.5

천장-6



내 용 J71 우측 천정부 박리 A=0.2x2.0

천장-7



내 용 J79 천정부 균열 $cw=0.4/9.0$

천장-8



내 용 J103 우측 천정부 균열 $cw=0.3/6.5$

벽체-1



내 용 J2 우측 벽체 타일탈락 3EA

벽체-2



내 용 J35 좌측 벽체 타일탈락 13EA

벽체-3



내 용 J45 우측 벽체 타일탈락 및 균열

벽체-4



내 용 J60 우측 벽체 박리 $A=0.1 \times 0.2$

벽체-5



내 용 J78 우측 벽체 균열 $cw=0.3/0.2$

벽체-6



내 용 J103~104 좌측 벽체 타일파손 10EA

배수시설-1



내 용 J0 집수정 이물질퇴적

배수시설-2



내 용 J24 집수정 이물질퇴적

배수시설-3



내 용 J119 집수정 채수 및 이물질퇴적

배수시설-4



내 용 J124 집수정 채수 및 이물질퇴적

공동구-1



내 용 J0 공동구 덮개 탈락

공동구-2




내 용 J6 공동구 덮개파손 A=0.1x0.2

공동구-3



내 용 J49 우측 공동구 박리 A=0.1x0.2

공동구-4



내 용 J78 공동구 덮개 파손 및 박리
A=0.2x0.3

공동구-5



내 용 J105 공동구 덮개 이탈

공동구-6



내 용 J140 공동구 옥내 소화전 송수구 파손

갱문-1



내 용 시점 갱문 시공 현황

갱문-2



내 용 종점 갱문 시공 현황

사면-1



내 용 시점부 상부 사면

사면-2



내 용 종점부 상부 사면

배수로-1



내 용 시점부 외부 배수로

배수로-2



내 용 종점부 자연배수 형식 사면

방재설비-1



내 용 소화전 설치상태 양호

방재설비-2



내 용 비상전화기 설치상태 양호

조명설비-1



내 용 조명설비 설치상태 양호



내 용 콘크리트 강도실험



내 용 탄산화 깊이측정



내 용 철근 깊이측정