

라. 개착터널(철근) 기본시설 상태평가

기본시설 상태평가

균열	누수	파손 및 손상	재 질 열 화							주변상태					결함점수합계
			박리	충분리 및 박락	백태	재료분리	절근노출	탄산화	염화물	배수상태	지반상태	갱문상태	공동구상태	특수조건	
0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.50	0.00	5.25
기본시설 결함지수(F) = ∑결함점수 (5.25) / 43 = 0.122							대표등급 : A								

라. NATM 터널(무근) 기본시설 상태평가

기본시설 상태평가

균열	누수	파손 및 손상	재 질 열 화							주변상태					결함점수합계
			박리	충분리 및 박락	백태	재료분리	철근노출	탄산화	염화물	배수상태	지반상태	갱문상태	공동구상태	특수조건	
2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.50	0.00	7.19
기본시설 결함지수(F) = ∑결함점수 (7.19) / 34 = 0.211							대표등급 : B								

