


(↑)
춘 천

서 울
(↓)




No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	후타재 균열	0.3	mm	0.35	m	6EA	9	포장 패임	0.1	m	0.2	m	3EA
2	이물질 퇴적	1.5	m	0.5	m	1EA	10						
3	본체 부식			3.0	m	1EA	11						
4	본체 부식			1.0	m	1EA	12						
5	이물질 퇴적	1.0	m	0.5	m	1EA	13						
6	포장 균열	3.0	mm	40.0	m	1EA	14						
7	배수구 막힘					1EA	15						
8	방호벽 균열	0.2	mm	0.5	m	4EA	16						

범례

cwL 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

(↑)
춘 천




서 울
(↓)

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	배수구 막힘					1EA	9	방호벽 균열	0.2	mm	0.5	m	2EA
2	포장 균열	3.0	mm	55.0	m	1EA	10	방호벽 균열	0.2	mm	0.8	m	1EA
3	포장 패임	0.1	m	0.1	m	2EA	11						
4	방호벽 균열	0.2	mm	0.8	m	1EA	12						
5	방호벽 균열	0.2	mm	0.5	m	1EA	13						
6	방호벽 균열	0.2	mm	0.4	m	1EA	14						
7	방호벽 균열	0.2	mm	0.5	m	4EA	15						
8	방호벽 균열	0.2	mm	0.3	m	1EA	16						

범례

cw/L 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	바리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

(↑)
춘 천




서 울
(↓)

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	배수구 막힘					2EA	9						
2	포장 균열	3.0	mm	60.0	m	1EA	10						
3	포장 균열	3.0	mm	3.0	m	1EA	11						
4	포장 마모	2.0	m	8.0	m	1EA	12						
5	방호벽 균열	0.2	mm	0.8	m	1EA	13						
6	방호벽 균열	0.2	mm	0.2	m	2EA	14						
7	방호벽 균열	0.2	mm	0.5	m	2EA	15						
8	방호벽 균열	0.2	mm	0.4	m	3EA	16						

범 레

cw/L 균 열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백 태	세굴, 침식	마 모	보 수
누 수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함 물	부 식	퇴 적	변 형	기 타	배수구막힘

(↑)
춘 천




No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	배수구 막힘					1EA	9						
2	포장 균열	3.0	mm	55.0	m	1EA	10						
3	방호벽 균열	0.2	mm	0.8	m	2EA	11						
4	방호벽 균열	0.2	mm	0.5	m	2EA	12						
5	방호벽 균열	0.2	mm	0.5	m	3EA	13						
6	방호벽 균열	0.2	mm	0.3	m	3EA	14						
7	방호벽 균열	0.2	mm	0.8	m	1EA	15						
8							16						

범례

cw/L 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	바리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

(↑)
춘 천



서 울
(↓)


No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	배수구 막힘					2EA	9						
2	포장 균열	3.0	mm	55.0	m	1EA	10						
3	방호벽 균열	0.2	mm	0.3	m	1EA	11						
4	방호벽 균열	0.2	mm	0.4	m	2EA	12						
5	방호벽 균열	0.2	mm	0.3	m	2EA	13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

(↑)
춘 천

서 울
(↓)




No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	배수구 막힘					2EA	9	방호벽 균열백태	0.2	mm	1.0	m	1EA
2	포장 균열	3.0	mm	55.0	m	1EA	10						
3	방호벽 균열	0.2	mm	0.6	m	1EA	11						
4	방호벽 균열	0.2	mm	0.3	m	2EA	12						
5	방호벽 균열	0.2	mm	0.4	m	1EA	13						
6	방호벽 균열	0.2	mm	0.3	m	1EA	14						
7	방호벽 균열	0.2	mm	3.0	m	1EA	15						
8	방호벽 균열	0.2	mm	0.4	m	3EA	16						

범례

cw/L 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

(↑)
춘 천



서 울
(↓)


No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	포장 균열	3.0	mm	55.0	m	1EA	9	방호벽 균열	0.2	mm	0.5	m	1EA
2	방호벽 균열백태	0.2	mm	0.8	m	1EA	10	방호벽 균열	0.2	mm	0.3	m	3EA
3	방호벽 균열	0.2	mm	0.4	m	2EA	11	방호벽 균열	0.2	mm	0.4	m	3EA
4	방호벽 균열	0.2	mm	0.8	m	1EA	12	방호벽 균열	0.2	mm	0.3	m	7EA
5	방호벽 균열	0.2	mm	2.0	m	1EA	13						
6	방호벽 균열	0.2	mm	0.3	m	4EA	14						
7	방호벽 균열백태	0.2	mm	1.0	m	1EA	15						
8	방호벽 균열	0.2	mm	2.0	m	1EA	16						

범례

cwL 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

(↑)
춘 천


서 울
(↓)



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	배수구 막힘					1EA	9	방호벽 균열	0.2	mm	1.5	m	1EA
2	포장 균열	3.0	mm	55.0	m	1EA	10	방호벽 균열	0.2	mm	0.3	m	10EA
3	방호벽 균열	0.2	mm	0.3	m	2EA	11	방호벽 균열	0.2	mm	0.2	m	1EA
4	방호벽 균열	0.2	mm	1.0	m	1EA	12	방호벽 균열	0.2	mm	1.0	m	1EA
5	방호벽 균열	0.2	mm	1.5	m	1EA	13						
6	방호벽 균열	0.2	mm	0.4	m	1EA	14						
7	방호벽 균열	0.2	mm	0.3	m	7EA	15						
8	방호벽 균열	0.2	mm	0.6	m	1EA	16						

범례

cw/L 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	배수구 막힘					2EA	9						
2	후타재 파손	0.05	m	5.5	m	1EA	10						
3	후타재 파손	0.05	m	3.0	m	1EA	11						
4	본체 부식			1.0	m	1EA	12						
5	본체 부식			3.0	m	1EA	13						
6	포장 균열	3.0	mm	45.0	m	1EA	14						
7	방호벽 균열	0.2	mm	1.0	m	1EA	15						
8							16						





범례

owL 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘


서울

춘천

슬래브



좌측
벽체

거더
하면

우측
벽체


슬래브



A1

P1



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.2	mm	0.8	m	1EA	9						
2	균열	0.2	mm	1.0	m	1EA	10						
3	균열	0.1	mm	0.4	m	1EA	11						
4	균열	0.1	mm	0.2	m	1EA	12						
5	균열	0.1	mm	0.3	m	1EA	13						
6	박락	0.6	m	0.1	m	1EA	14						
7							15						
8							16						

범례

cw/L	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함물	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘	

서울

춘천

슬래브

좌측
벽체

거더
하면

우측
벽체

슬래브

P1

P2

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.1	mm	4.0	m	2EA	9						
2							10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

owL	균열	망상균열	철근노출	파손,탈락	재료분리	백태	세굴,침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리,박락	열화,변색	함물	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘	

서울

춘천

슬래브

좌측
벽체

거더
하면

우측
벽체

슬래브

P2

P3

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1							9						
2							10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

owL	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘	

서울

춘천

슬래브

좌측
벽체

거더
하면

우측
벽체

슬래브

① 배수관 탈락

P3

P4

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	배수관 탈락					1EA	9						
2							10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함물	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘	

서울

춘천

슬래브

좌측
벽체

거더
하면

우측
벽체

슬래브

P4

P5

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1							9						
2							10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

owL	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘	

서울

춘천

슬래브

좌측
벽체

거더
하면

우측
벽체

슬래브

P5

P6

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1							9						
2							10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

owL	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘	

서울

춘천

슬래브

좌측
벽체

거더
하면

우측
벽체

슬래브

① 배수관 탈락

P6

P7

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	배수관 탈락					1EA	9						
2							10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

ow/L	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘	

서울

춘천

슬래브

좌측
벽체

거더
하면

우측
벽체

슬래브

P7

P8

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1							9						
2							10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						


범례

owL	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘	


서울

춘천

슬래브



좌측
벽체




거더
하면



우측
벽체



슬래브



P8

A2


No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.2	mm	2.0	m	2EA	9						
2	균열	0.2	mm	1.0	m	2EA	10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

owL	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함물	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘	

구간 : S1

춘천



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	정착구 부식					4EA	9	균열	0.1	mm	0.8	m	1EA
2	정착구 부식					4EA	10						
3	균열	0.1	mm	0.6	m	2EA	11						
4	정착구 균열	0.1	mm	0.6	m	2EA	12						
5	균열	0.1	mm	0.6	m	1EA	13						
6	균열	0.1	mm	0.5	m	2EA	14						
7	정착구 균열	0.1	mm	0.6	m	2EA	15						
8	균열	0.1	mm	1.0	m	2EA	16						

 관 열 망상균열 철근노출 파손, 탈락 재료관리 백 태 세굴, 침식 마 모 보 수

 누수 누수원적 바리, 박락 열화, 변색 한 물 부 식 퇴 적 변 형 기 타 배수구막힘

춘천






No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	정착구 부식					4EA	9						
2	정착구 부식					4EA	10						
3	정착구 균열	0.1	mm	0.6	m	5EA	11						
4	균열	0.1	mm	0.6	m	2EA	12						
5	균열	0.2	mm	0.6	m	1EA	13						
6							14						
7							15						
8							16						

음 려



서울


춘천




P2

③ 정착구 균열
0.2 / 0.6

P3



서울측



춘천측




No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	정착구 부식					4EA	9						
2	정착구 부식					4EA	10						
3	정착구 균열	0.2	mm	0.6	m	1EA	11						
4	균열	0.1	mm	0.6	m	1EA	12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cw/L	균열		망상균열		철근노출		파손, 탈락		재료분리		백태		세굴, 침식		마모		보수			
		누수		누수흔적		박리, 박락		열화, 변색		함물		부식		퇴적		변형		기타		배수구막힘

서울

춘천






No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	정착구 부식					4EA	9	균열	0.1	mm	0.8	m	2EA
2	정착구 부식					4EA	10						
3	균열	0.3	mm	0.4	m	2EA	11						
4	균열	0.3	mm	0.5	m	1EA	12						
5	균열	0.2	mm	0.3	m	2EA	13						
6	균열	0.2	m	0.3	m	2EA	14						
7	균열	0.3	mm	0.3	m	6EA	15						
8	균열	0.2	m	0.6	m	1EA	16						

범례

cw/L	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수	누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함물	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘



서울

춘천



P4

P5






No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	정착구 부식					4EA	9						
2	정착구 부식					4EA	10						
3	정착구 균열	0.1	mm	0.6	m	1EA	11						
4	균열	0.1	mm	0.8	m	2EA	12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cw/L 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함물	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

서울

춘천






No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	정착구 부식					4EA	9						
2	정착구 부식					4EA	10						
3	정착구 균열	0.1	mm	0.6	m	1EA	11						
4	정착구 백태	0.1	m	0.5	m	1EA	12						
5	균열	0.1	mm	0.4	m	1EA	13						
6	균열	0.1	mm	0.8	m	2EA	14						
7	균열	0.1	mm	0.6	m	1EA	15						
8	균열	0.1	mm	0.6	m	1EA	16						

범례

cw/L 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수	박리, 박락	열화, 변색	함물	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

서울

춘천






No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	정착구 부식					4EA	9						
2	정착구 부식					4EA	10						
3	균열	0.2	mm	0.6	m	1EA	11						
4	균열	0.3	mm	0.6	m	1EA	12						
5	균열	0.1	mm	0.5	m	2EA	13						
6	균열	0.2	mm	0.4	m	1EA	14						
7							15						
8							16						

범례

cw/L	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수	누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함물	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘


서울

춘천




P7

P8



서울측



춘천측

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	정착구 부식					4EA	9						
2	정착구 부식					4EA	10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						


범례

owL	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수	누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘


서울

춘천


상부
슬래브



좌측
벽체



하부
슬래브




우측
벽체




P8

A2



서울측




춘천측

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	정착구 부식					4EA	9						
2							10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

owL	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수	누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘




[ABUT1]

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.4	mm	0.4	m	1EA	9						
2	받침물탈 균열	0.1	mm	0.1	m	3EA	10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례


cw/L 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	바리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.1	mm	0.8	m	1EA	9						
2	망상균열	0.4	m	0.8	m	1EA	10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례


cw/L	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수	누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함물	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.1	mm	0.3	m	2EA	9						
2	받침물탈 균열	0.1	mm	0.1	m	1EA	10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례


cw/L	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함물	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘	



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.2	mm	0.4	m	1EA	9						
2	균열	0.2	mm	0.5	m	1EA	10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례


cw/L	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수	누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.2	mm	0.4	m	2EA	9						
2	균열	0.3	mm	0.7	m	1EA	10						
3	반침몰탈 균열	0.1	mm	0.2	m	3EA	11						
4	균열	0.3	mm	0.8	m	1EA	12						
5	균열	0.2	mm	0.6	m	1EA	13						
6	반침몰탈 균열	0.1	mm	0.2	m	1EA	14						
7							15						
8							16						

범례


cw/L	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수	누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함물	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.2	mm	0.5	m	1EA	9						
2	균열	0.1	mm	0.5	m	1EA	10						
3	받침물탈 균열	0.1	mm	0.2	m	1EA	11						
4	받침물탈 균열	0.2	mm	0.2	m	1EA	12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례


cw/L	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수	누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함물	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.1	mm	1.0	m	1EA	9						
2	균열	0.2	mm	0.5	m	1EA	10						
3	균열	0.3	mm	0.8	m	1EA	11						
4	균열	0.2	mm	0.7	m	1EA	12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례


ow/L	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수	누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함물	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	반침몰탈 균열	0.1	mm	0.2	m	3EA	9						
2	파손	0.1	m	0.1	m	1EA	10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례


cw	L	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
		누수	박리, 박락	열화, 변색	함물	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1							9						
2							10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cw/L	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수	누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함물	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘



[ABUT2]

No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.2	mm	2.0	m	1EA	9	받침콘크리트 균열	0.1	mm	0.2	m	4EA
2	균열	0.2	mm	0.6	m	1EA	10	균열	0.1	mm	1.4	m	1EA
3	균열	0.3	mm	2.5	m	1EA	11						
4	균열	0.2	mm	1.8	m	1EA	12						
5	균열	0.3	mm	0.6	m	1EA	13						
6	표면열화	2.0	m	1.2	m	1EA	14						
7	균열	0.3	mm	1.0	m	1EA	15						
8	받침몰탈 균열	0.1	mm	0.1	m	5EA	16						

범례

cw/L 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	바리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘