

[조양교(양양)] [강상자형교] 결과표

개별교량명 조양교(양양)															
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
STB[1]	강상자형교	b	b	a	b	a	c	b	a	b	q	x	a	x	x
STB[2]	강상자형교	b	b	a	b	a	c	N/A	a	b	q	x	x	N/A	N/A
STB[3]	강상자형교	b	b	a	b	a	c	N/A	a	b	q	x	x	N/A	N/A
STB[4]	강상자형교	b	b	a	b	a	c	N/A	b	b	q	a	x	N/A	N/A
STB[5]	강상자형교	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	b	a	b	q	N/A	x	N/A	N/A
평균		0.200	0.200	0.100	0.200	0.100	0.400	0.200	0.120	0.200	N/A	0.100	0.100	N/A	N/A
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	4	3	N/A	N/A
(평균X가중치)/가중치합		0.036	0.040	0.005	0.014	0.003	0.008	0.018	0.011	0.040	N/A	0.004	0.003	N/A	N/A
1. 환산결함도 점수 = 0.182															
2. 상태평가 결과 = B															

[조양교(양양)] 결과표

개별 교량명 :		<i>조양교(양양)</i>				
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
<i>Steel Box</i>	<i>강상자형교</i>	<i>0.185</i>	<i>B</i>	<i>220</i>	<i>1.000</i>	<i>0.185</i>
합계(Σ)				<i>220</i>	<i>1.000</i>	<i>0.185</i>
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						<i>0.180</i>
2. 상태평가 결과 =						<i>B</i>

[조양교(양양)] 상태평가 결과표

교 량 명 :		조양교(양양)					
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
조양교(양양)	0.185	B	220	2	440	1.000	0.185
합계(Σ)			220		440	1	0.185
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.185
2. 상태평가 결과 =							B 등급