




■ 동대구JCT3교 상부구조 철근탐사




위 치	SI(A1) 바닥판하면	피복두께 (mm)	41.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	155.0




위 치	SI(A1) 바닥판하면	피복두께 (mm)	41.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	123.0




위 치	SI(A2) 바닥판하면	피복두께 (mm)	41.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	157.0




위 치	SI(A2) 바닥판하면	피복두께 (mm)	44.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	120.0




위 치	S2 바닥판하면	피복두께 (mm)	44.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	157.0



위 치	S2 바닥판하면	피복두께 (mm)	45.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	130.0




위 치	S3 바닥판하면	피복두께 (mm)	41.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	155.0




위 치	S3 바닥판하면	피복두께 (mm)	44.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	130.0


■ 동대구JCT3교 하부구조 철근탐사




위 치	A1 구체	피복두께 (mm)	96.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	155.0




위 치	A1 구체	피복두께 (mm)	96.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	157.0




위 치	P1 기둥부	피복두께 (mm)	105.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	103.0




위 치	P1 기둥부	피복두께 (mm)	105.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	153.0




위 치	P2 기둥부	피복두께 (mm)	105.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	103.0



위 치	P2 기둥부	피복두께 (mm)	96.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	157.0



위 치	A2 구체	피복두께 (mm)	105.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	127.0



위 치	A2 구체	피복두께 (mm)	105.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	153.0