

시설물관리대장(교량)

시 설 물 번 호	BR2003-0000510
관 리 번 호	동부교량-3
시 설 물 명	범안대교
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수·보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 설계도서 목록 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체 : 대구동부순환도로(주)

소 유 자 : 대구광역시 전화번호 : 053-791-6080

보 관 자 : _____

1. 기본현황

시설물번호		관리번호	시설물명	노선		시설물분류				
				구분	세부노선	시설물종류	시설물종별	시설물구분	SOC성능평가대상	
BR2003-0000510		동부교량-3	범안대교	특별, 광역 시도	(범안로)	연장 500미터이상 의 교량	1종	교량	무	
주소 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)			관리주체	관리주체구분			소유자	소유자구분		
대구광역시	수성구	가천동	대구동부순환도로 (주)	공공		민간	대구광역시	공공		민간
				중앙부처	지자체	(국가/지방) 공기업	중앙부처	지자체	(국가/지방) 공기업	
사업계획 승인일		준공 (사용승인)일	하자담보책임 만료일	2. 상세제원	3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	4. 보수·보강 이력	환기구 덮개 (접근 가능한 환기구)		5. 첨부자료 목록	
		2002년 08월 24일	2012년 08월 24일	유	유	유			정면(범안).jpg 측면(범안).jpg	
설계기간			설계자		공사기간		시공자		총공사비(백만원)	
1997-11-01 ~ 1998-09-19			(주)도화종합기술공사		1997-10-22 ~ 2002-08-24		코오롱건설(주)		27,307	
내진정보	내진설계 대상 유무		내진설계 적용 유무		적용내진설계기준		내진성능평가 실시 유무		내진보강 유무	
	불명		적용				불명		불명	
영21조대상	감리기간		감리자(책임감리원)		사업주체(발주자)		공사명		공사감독·공사관리관	
아니오	1997-10-22 ~ 2002-08-24		(주)도화종합기술공사(이노 발)		대구동부순환도로(주)/대구 광역시종합건설본부감독		대구4차순환도로(범물지구~안심 국도)건설공사		이종언, 구본용	
기타 기본현황										
작성일		작성자			최종 수정일			최종 수정자		
2003년 02월 11일		대구동부순환도로(주) (인)			2003년 03월 15일			김병욱		
비고										

2. 상세제원

시설물명		교량 시점위치(읍면동리까지 기입)			교량 종점위치(읍면동리까지 기입)			설계활하중	허용통행하중
범안대교		대구광역시 수성구 가천동			대구광역시 수성구 가천동			DB-24/DL-24	43.2 ton
연장			폭(m)			차로수			내진 설계적용여부
길이(m)	경간수	최대	보도	차도	계	상행	하행	계	
545	11	55	0	21	21	3	3	6	적용
상부구조	경간구성		30 + 3@55 + 4@50 + 3@50 = 545						
	구분	경간형식			받침종류		신축이음종류		하부통과 제한높이(m)
	대표	강박스거더교(STB)			로울러받침		RAIL TYPE		
	기타								
하부구조	구분	교각			교대		교차노선 (또는 교차하천)	교차하천 최고수심(m)	
		형식	기초형식		형식	기초형식			
	대표	T형교각식(T)			역T형	말뚝기초	금호강		
	기타								
하천해상교량 해당여부		비해당		부착시설내용					
기타 상세제원		해당없음							

전경사진



정 · 측면, 기타사진

