

시설물관리대장(교량)

시 설 물 번 호	BR2003-0000494
관 리 번 호	동부교량-1
시 설 물 명	연호고가교
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수·보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 설계도서 목록 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체 : 대구동부순환도로(주)

소 유 자 : 대구광역시 전화번호 : 053-791-6080

보 관 자 : _____

1. 기본현황

시설물번호		관리번호		시설물명		노선		시설물분류							
						구분	세부노선	시설물종류	시설물종별	시설물구분	SOC성능평가대상				
BR2003-0000494		동부교량-1		연호고가교		특별, 광역 시도	(범안로)	최대경간장 50M이 상의 교량(한 경 간 교량 제외)	1종	교량	무				
주소 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)				관리주체		관리주체구분			소유자		소유자구분				
대구광역시	수성구	연호동		대구동부순환도로 (주)	공공		민간		대구광역시	공공		민간			
					중앙부처	지자체	(국가/지방) 공기업	V		중앙부처	지자체	(국가/지방) 공기업			
사업계획 승인일		준공 (사용승인)일		하자담보책임 만료일		2. 상세제원		3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력		4. 보수·보강 이력		환기구 덮개 (접근 가능한 환기구)		5. 첨부자료 목록	
		2002년 08월 24일		2012년 08월 24일		유		유		유				정면(연호).jpg 측면(연호).jpg	
설계기간				설계자		공사기간			시공자			총공사비(백만원)			
1997-11-01 ~ 1998-09-19				(주)도화종합기술공사		1997-10-22 ~ 2002-08-24			코오롱건설(주)			16,521			
내진정보	내진설계 대상 유무			내진설계 적용 유무			적용내진설계기준			내진성능평가 실시 유무			내진보강 유무		
	불명			적용						불명			불명		
영21조대상	감리기간			감리자(책임감리원)			사업주체(발주자)			공사명			공사감독·공사관리관		
아니오	1997-10-22 ~ 2002-08-24			(주)도화종합기술공사(이노 발)			대구동부순환도로(주)			4차순환도로(범물~안심간)건설공 사			이종언, 구본용		
기타 기본현황															
작성일				작성자				최종 수정일				최종 수정자			
2003년 02월 11일				대구동부순환도로(주) (인)				2003년 03월 15일				김병욱			
비고															

2. 상세제원

시설물명		교량 시점위치(읍면동리까지 기입)			교량 종점위치(읍면동리까지 기입)			설계활하중	허용통행하중
연호고가교		대구광역시 수성구 연호동			대구광역시 수성구 연호동			DB-24/DL-24	43.2 ton
연장			폭(m)			차로수			내진 설계적용여부
길이(m)	경간수	최대	보도	차도	계	상행	하행	계	
410	8	60	0	28.9	28.9	3	3	6	적용
상부구조	경간구성		3@50 + 60 + 4@50 = 410						
	구분	경간형식		받침종류		신축이음종류		하부통과 제한높이(m)	
	대표	강박스거더교(STB)		납면진받침(L.R.B)		A1:Finger Joing, A2:저소음굴절형 Joint		6	
	기타								
하부구조	구분	교각			교대		교차노선 (또는 교차하천)	교차하천 최고수심(m)	
		형식	기초형식		형식	기초형식			
	대표	다주식 라멘형				역T형	말뚝기초	(달구벌대로)	
	기타								
하천해상교량 해당여부		비해당		부착시설내용					
기타 상세제원									

전경사진



정·측면,기타사진

