




콘크리트 탄산화 깊이 측정

교량명		쌍학교							비 고
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	
1	S2 바닥판하면	6.5	69.0	62.5	9	2.17	100년 이상	a등급	
2	S5 바닥판하면	8.5	67.0	58.5	9	2.83	100년 이상	a등급	
3	A1 교대	1.0	65.0	64.0	9	0.33	100년 이상	a등급	
4	P2 교각	2.0	100.0	98.0	9	0.67	100년 이상	a등급	