

콘크리트 탄산화 깊이 측정

교량명		천천교							비 고
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	
1	S2 바닥판하면	8.0	40.0	32.0	9	2.67	100년 이상	a등급	
2	S7 바닥판하면	5.0	40.0	35.0	9	1.67	100년 이상	a등급	
3	P2 교각	4.5	69.0	64.5	9	1.50	100년 이상	a등급	
4	P6 교각	5.0	69.0	64.0	9	1.67	100년 이상	a등급	