

시설물관리대장(교량)

시 설 물 번 호	BR1998-0000076
관 리 번 호	
시 설 물 명	광명고가도로
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수· 보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 정· 측면,기타사진 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체 : 서울특별시 교량안전과

소 유 자 : 서울특별시장+광명시장 전화번호 : 02-2133-1945

보 관 자 : _____

1. 기본현황

시설물 번호		관리번호	시설물명		노선	시설물종류	시설물종별	시설물구분	
BR1998-0000076			광명고가도로		시도	도로교량	1종	교량	
위치 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동)			(리,번지 등 주소)		관리주체		관리주체구분	소유자	
경기도	광명시	철산동			서울특별시 교량안전과		공공	서울특별시장+광명시장	
준공일	하자담보책임만료일		상세제원	안전점검 및 정밀안전진단 이력	보수·보강 이력	관리주체의 설계도서보존	설계도서사본 공단제출	감리보고서	안전점검 종합보고서
1998년 07월 03일	2008년 07월 31일		유	유	유	대상-보존	대상-제출	비대상-미제출	비대상-미제출
설계기간		설계자		공사기간		시공자		총공사비(백만원)	
1988-07-29 ~ 1989-06-15		한국종합기술개발공사		1993-12-31 ~ 1998-07-31		대림산업(주)		23,009	
영10조대상	감리기간		감리자 (책임감리원)		공사발주자		공사명		공사감독· 공사관리관
아니오	1993-12-01 ~ 1998-07-01		동신기술개발(주)		서울시건설안전본부		안양천서측도로 건설공사		서울시 건설안전본부 토목1부 홍희선
▷ 기타 기본현황									
작성일		작성자			최종 수정일		최종 수정자		
1998년 07월 03일		유현선 인			2012년 02월 14일		서울시 도시안전실 교량관리과		
▷ 비고									

시설물명			교량시점위치 (읍면동리까지 기입)		교량종점위치 (읍면동리까지 기입)		설계활하중		허용통행하중	
광명고가도로			경기도 광명시 철산동		서울특별시 구로구 구로동		DB-24/DL-24		0 ton	
연 장			폭			차로수			내진설계 적용여부	
길이(m)	경간수	최대경간장(m)	보도(m)	차도(m)	계(m)	상행	하행	계		
640	8	50	0.0	25	25	3	3	6		
상부구조	경간구성		4@44.0 + 42.5 + 2@50.0 + 45.5 = 364							
	주경간 형식		부경간 형식		받침 종류		신축이음 종류		하부 통과제한높이(m)	
	강박스거더교(STB)				포트받침				4.5	
하부구조	교 각				교 대		교차노선 (또는 교차하천)		교차하천 최고수심(m)	
	형 식		갯 수	기초형식	형 식					
	T형 교각식(T)			말뚝기초	역T형			0		
▷ 기타 상세제원			서울특별시 구로구 구로동							

6. 보수·보강이력

번 호	공사기간	부위	공사내역	설계자	시공자	공사감독	승인일
	공사구분			공사비(천원)	책임기술자		작성자(인)
1	2015-10-01 ~ 2015-11-30	교면, 신축 이음부	교면포장 19,36a 미끄럼방지포장 1,601.6㎡ 기타 1식	전재형	휘수건설(주)	1종건설감리 이 창배	2016-01-08
	보수			171,000	전재형		전재형
2	2013-05-30 ~ 2014-01-08	없음	없음	최성강	창주건설	강남공사관리처 정강	2014-02-13
	보강			0	강희제		천석기
3	2011-06-10 ~ 2011-06-30	없음	없음	자체설계	(주)고려이피씨	이재원	2011-08-18
	보수			0	현장대리인 김대현		안창용

전경 사진



정· 측면,기타사진

