

속사교(강릉)

구분	위치	부재	탄산화 깊이 (mm)	피복두께 (mm)	탄산화 잔여 깊이 (mm)	경과년수	A (탄산화 속도계수)	평가등급
pH-1	S2	바닥판하면	13.5	52.0	38.5	20.0	3.02	a
pH-2	S5	바닥판하면	11.0	47.0	36.0	20.0	2.46	a
pH-3	P2	교각	12.5	89.0	76.5	20.0	2.80	a
pH-4	P5	교각	11.5	83.0	71.5	20.0	2.57	a
pH-5	A2	교대	13.0	71.0	58.0	20.0	2.91	a