

삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 분배맨홀, 방류접합정, 방류맨홀, 최종방류맨홀



사진번호 01 위치 분배맨홀 외부

사진번호 02 위치 방류접합정 외부

내용 전경

내용 전경



사진번호 03 위치 방류맨홀

사진번호 04 위치 최종방류맨홀

내용 전경

내용 전경

삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 침사 및 협잡물처리실




사진번호	05	위치	외부
내 용	전경		

사진번호	06	위치	외부
내 용	전경		



사진번호	07	위치	슬래브
내 용	전경		

사진번호	08	위치	벽체
내 용	누수 및 백태 (A=0.4m×0.3m)		



사진번호	09	위치	바닥
내 용	오염 (A=1.5m×1.5m)		

사진번호	10	위치	계단실 벽체
내 용	망상균열 (A=20.0m×4.0m)		

삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 침사 및 협잡물처리실



사진번호	11	위치	계단실 벽체
내 용	망상균열 (A=20.0m×4.0m)		

사진번호	12	위치	계단실 벽체
내 용	망상균열 (A=20.0m×4.0m)		



사진번호	13	위치	벽체
내 용	누수 (A=0.3m×2.0m×3EA)		

사진번호	14	위치	내부
내 용	누수 (A=0.3m×2.0m×3EA)		



사진번호	15	위치	벽체
내 용	백태 (A=2.0m×1.0m)		

사진번호	16	위치	벽체
내 용	누수 및 백태 (A=0.3m×2.0m)		

삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 유량조정조 및 유입펌프장



사진번호	17	위치	외부
내 용	전경		

사진번호	18	위치	내부
내 용	전경		



사진번호	19	위치	내부
내 용	설비 전경		

사진번호	20	위치	내부
내 용	설비 전경		



사진번호	21	위치	벽체
내 용	전경		

사진번호	22	위치	슬래브
내 용	전경		

삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 혼화조



사진번호	23	위치	외부
내 용	전경		

사진번호	24	위치	벽체
내 용	전경		



사진번호	25	위치	벽체
내 용	전경		

사진번호	26	위치	내부
내 용	전경		



사진번호	27	위치	슬래브
내 용	전경		

사진번호	-	위치	-
내 용	-		


삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 일차침전지



사진번호	28	위치	외부
내 용	전경		

사진번호	29	위치	슬래브
내 용	전경		



사진번호	30	위치	내부
내 용	전경		

사진번호	31	위치	외부
내 용	전경		




사진번호	32	위치	바닥
내 용	전경		

사진번호	33	위치	외부
내 용	시설 전경		

삼리 공공하수처리시설


시설물명 : 질산화/탈질 처리수조



사진번호	34	위치	외부	사진번호	35	위치	외부
내 용	전경			내 용	전경		
							
사진번호	36	위치	슬래브	사진번호	37	위치	벽체
내 용	전경			내 용	전경		
사진번호	-	위치	-	사진번호	-	위치	-
내 용	-			내 용	-		

삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 질산화 처리수조



사진번호	38	위치	외부
내 용	전경		

사진번호	39	위치	외부
내 용	전경		



사진번호	40	위치	내부
내 용	전경		

사진번호	41	위치	벽체
내 용	전경		



사진번호	42	위치	슬래브
내 용	전경		

사진번호	43	위치	벽체
내 용	전경		

삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 질산화 처리수조



사진번호	44	위치	벽체
내 용	균열부 백태 (A=0.1m×1.5m×3EA)		

사진번호	45	위치	벽체
내 용	균열부 백태 (A=0.1m×1.5m×3EA)		



사진번호	46	위치	벽체
내 용	백태 (A=1.5m×2.5m)		

사진번호	47	위치	벽체
내 용	균열부 백태 (A=0.3m×1.5m×2EA)		



사진번호	48	위치	벽체
내 용	백태 (A=0.3m×1.5m×2EA)		

사진번호	49	위치	벽체
내 용	백태 (A=4.0m×0.5m)		

삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 질산화 처리수조



사진번호	50	위치	벽체
내 용	백태 (A=0.4m×0.5m×5EA)		

사진번호	51	위치	벽체
내 용	백태 (A=0.4m×0.5m×5EA)		



사진번호	52	위치	벽체
내 용	백태 (A=0.1m×3.0m)		

사진번호	53	위치	벽체
내 용	백태 (A=1.5m×2.0m)		



사진번호	54	위치	벽체
내 용	백태 (A=0.3m×2.0m)		

사진번호	55	위치	벽체
내 용	백태 (A=0.5m×2.0m)		

삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 자외선 소독조



사진번호	56	위치	외부
내 용	전경		

사진번호	57	위치	외부
내 용	전경		



사진번호	58	위치	내부
내 용	전경		

사진번호	59	위치	외부
내 용	설비 전경		

사진번호	-	위치	-
내 용	-		

사진번호	-	위치	-
내 용	-		

삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 방류수조



사진번호	60	위치	외부
내 용	전경		

사진번호	61	위치	외부
내 용	전경		



사진번호	62	위치	내부
내 용	전경		

사진번호	63	위치	벽체
내 용	백태 (A=0.2m×3.0m×2EA)		




사진번호	64	위치	벽체
내 용	백태 (A=0.2m×3.0m×2EA)		

사진번호	65	위치	벽체
내 용	백태 (A=0.5m×0.5m)		


삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 역세척수 이송 설비 및 1차탈취설비



사진번호	66	위치	역세척수 이송 설비 외부
내 용	전경		

사진번호	67	위치	역세척수 이송 설비 외부
내 용	전경		



사진번호	68	위치	1차 탈취 설비 외부
내 용	전경		

사진번호	69	위치	1차 탈취 설비 외부
내 용	전경		

사진번호	-	위치	-
내 용	-		

사진번호	-	위치	-
내 용	-		

삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 2차혼화지



사진번호	70	위치	외부
내 용	전경		

사진번호	71	위치	외부
내 용	전경		



사진번호	72	위치	슬래브
내 용	전경		

사진번호	73	위치	외부
내 용	전경		



사진번호	74	위치	바닥
내 용	전경		

사진번호	-	위치	-
내 용	-		

삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 내부반송설비



사진번호	75	위치	외부	사진번호	76	위치	외부
내 용	전경			내 용	전경		
							
사진번호	77	위치	내부	사진번호	-	위치	-
내 용	전경			내 용	-		
사진번호	-	위치	-	사진번호	-	위치	-
내 용	-			내 용	-		

삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 전처리설비



사진번호	78	위치	외부
내 용	전경		

사진번호	79	위치	외부
내 용	전경		



사진번호	80	위치	외부
내 용	전경		

사진번호	81	위치	외부
내 용	전경		



사진번호	82	위치	외부
내 용	전경		

사진번호	83	위치	외부
내 용	전경		

삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 슬러지이송펌프



사진번호	84	위치	외부
내 용	전경		

사진번호	85	위치	외부
내 용	전경		



사진번호	86	위치	외부
내 용	전경		

사진번호	87	위치	슬래브
내 용	전경		

사진번호	-	위치	-
내 용	-		

사진번호	-	위치	-
내 용	-		

삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 차량진입구



사진번호	88	위치	외부
내 용	전경		

사진번호	89	위치	정면
내 용	전경		



사진번호	90	위치	벽체
내 용	전경		

사진번호	91	위치	좌측벽체
내 용	균열 (CW=0.2mm, L=2.0m)		



사진번호	92	위치	바닥슬래브
내 용	균열 (CW=1.0mm, L=8.0m)		

사진번호	93	위치	바닥슬래브
내 용	체수 (A=2.0m×2.0m)		


삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 관리동



사진번호	94	위치	외부
내 용	전경		

사진번호	95	위치	탈수실
내 용	전경		



사진번호	96	위치	수배전실
내 용	전경		

사진번호	97	위치	수배전실
내 용	전경		



사진번호	98	위치	중앙감시실
내 용	전경		

사진번호	99	위치	지붕층
내 용	전경		

삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 관리동



사진번호	100	위치	탈수실 벽체
내 용	균열 (CW=0.2mm, L=3.0m)		

사진번호	101	위치	수배전실 벽체
내 용	균열 (CW=0.2mm, L=1.0m)		



사진번호	102	위치	중앙감시실 벽체
내 용	기둥접합부 균열 (CW=0.5mm, L=4.0m)		

사진번호	103	위치	중앙감시실 벽체
내 용	균열 (CW=0.3mm, L=1.5m, 7EA)		




사진번호	104	위치	홀 벽체
내 용	균열 (CW=0.3mm, L=0.5m, 2EA)		

사진번호	105	위치	홀 벽체
내 용	균열 (CW=0.5mm, L=4.0m)		

삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 관리동



사진번호 106 위치 탕비실 벽체

사진번호 107 위치 계단실 벽체

내 용 균열 (CW=0.3mm, L=3.0m)

내 용 망상균열 (A=1.0m×2.0m)



사진번호 108 위치 지붕층 바닥

사진번호 109 위치 지붕층 벽체

내 용 균열 (CW=0.3mm, L=5.0m)

내 용 들뜸 (A=0.5m×15.0m)

사진번호 - 위치 -

사진번호 - 위치 -

내 용 -

내 용 -

삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 전기 및 TMS실



사진번호	110	위치	외부
내 용	전경		

사진번호	111	위치	내부
내 용	전경		



사진번호	112	위치	배면
내 용	전경		

사진번호	113	위치	우측면
내 용	전경		



사진번호	114	위치	좌측면
내 용	전경		

사진번호	115	위치	정면
내 용	전경		


삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 전기 및 TMS실

							
사진번호	116	위치	내부 벽체	사진번호	117	위치	내부 벽체
내 용	균열 (CW=0.2mm, L=1.0m)			내 용	박리 (A=0.1m×0.5m)		
							
사진번호	118	위치	내부 벽체	사진번호	119	위치	내부 벽체
내 용	균열 (CW=0.2mm, L=1.0m)			내 용	망상균열 (A=1.0m×1.0m, CW=0.2mm)		
							
사진번호	120	위치	내부 벽체	사진번호	121	위치	내부 거더
내 용	이음부 들뜸 (A=0.1m×1.0m)			내 용	망상균열 (A=1.0m×5.0m, CW=0.2mm)		

삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 전기 및 TMS실

							
사진번호	122	위치	내부 계단실 벽체	사진번호	123	위치	내부 계단실 벽체
내 용	균열 (CW=0.1mm, L=2.5m)			내 용	균열 (CW=0.1mm, L=2.5m)		
							
사진번호	124	위치	내부 계단실 벽체	사진번호	125	위치	내부 계단실 벽체
내 용	균열 (CW=0.2mm, L=0.5m, 4EA)			내 용	균열 (CW=0.5mm, L=2.0m)		
							
사진번호	126	위치	내부 계단실 벽체	사진번호	127	위치	내부 계단실 벽체
내 용	균열 (CW=0.2mm, L=1.5m)			내 용	균열 (CW=0.2mm, L=1.5m)		