

기본현황		상폐제원		설계도서/보고서		점검진단도래시기		안전등급추이		위치정보	
+ 수정											
시설물명		처리구역		처리용량							
				(*)일평균		(*)일최대		시간최대			
삼리 공공하수처리시설				4,100 m³/일		5,000 m³/일		7,250 m³/일			
처리방식	(*)1차 처리			2차(고도)처리				(*)3차(슬러지)처리			
유입수질						방류수질					
BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P		
197.6 mg/l	146 mg/l	195.8 mg/l	49.5 mg/l	7.7 mg/l	5 mg/l	20 mg/l	10 mg/l	20 mg/l	0.2 mg/l		
하수 관거시설	관종			관경(mm)		연장(km)		기타시설			
수처리 시설	침사지			유입펌프량		최초침전지		포기조			
				2.2m³/min * 3							
	최종침전지			고도처리시설		기타시설					
슬러지 처리시설	농축조		소화조		탈수시설		최종처분방법		기타시설		
					탈수방법 대수						
기타상폐제원											