

탄산화 시험

측정위치	탄산화깊이 (mm)	최소피복두 께	경과년수	탄산화잔여 깊이(mm)	탄산화속도 계수	잔존수명예측	상태평가 등급
유량조절조 벽체1	1.0	63.0	6	62.0	0.41	23064.0	a
유량조절조 벽체2	0.5	62.0	6	61.5	0.20	90774.0	a
일차침전지 벽체1	1.0	55.0	6	54.0	0.41	17496.0	a
일차침전지 벽체2	1.0	88.0	6	87.0	0.41	45414.0	a
생물반응조 벽체1	1.0	80.0	6	79.0	0.41	37446.0	a
생물반응조 벽체2	0.5	67.0	6	66.5	0.20	106134.0	a
이차침전지 벽체1	2.5	75.0	6	72.5	1.02	5046.0	a
이차침전지 벽체2	2.0	88.0	6	86.0	0.82	11094.0	a
처리수조 벽체1	1.0	66.0	6	65.0	0.41	25350.0	a
처리수조 벽체2	1.0	78.0	6	77.0	0.41	35574.0	a
방류수조 벽체1	1.0	71.0	6	70.0	0.41	29400.0	a
방류수조 벽체2	1.5	90.0	6	88.5	0.61	20886.0	a
건축동 벽체	0.5	67.0	6	66.5	0.20	106134.0	a
건축동 기둥	0.5	84.0	6	83.5	0.20	167334.0	a