

[중들교(상주)] 결과표

개별교량명 : 중들교(상주)

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
<i>S1</i>	<i>A1</i>	<i>PSCI</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>d</i>	<i>a</i>	<i>c</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>q</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>S2</i>	<i>P1</i>	<i>PSCI</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>d</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>-</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>q</i>	<i>a</i>	<i>a</i>
<i>S3</i>	<i>P2</i>	<i>PSCI</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>d</i>	<i>a</i>	<i>c</i>	<i>-</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>q</i>	<i>a</i>	<i>-</i>
	<i>A2</i>								<i>b</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>q</i>	<i>-</i>	<i>a</i>
평균			0.100	0.100	0.133	0.700	0.100	0.300	0.200	0.125	0.200	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.018	0.020	0.007	0.049	0.003	0.006	0.018	0.011	0.040	-	0.004	0.003

1. 환산결함도 점수 =

0.179

2. 상태평가 결과 =

B

[중들교(영천)] 결과표

개별교량명 : 중들교(영천)

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
<i>S1</i>	<i>A1</i>	<i>PSCI</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>q</i>	<i>a</i>	<i>a</i>
<i>S2</i>	<i>P1</i>	<i>PSCI</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	—	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>q</i>	<i>a</i>	<i>a</i>
<i>S3</i>	<i>P2</i>	<i>PSCI</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	—	<i>a</i>	<i>c</i>	<i>q</i>	—	—
	<i>A2</i>								<i>b</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>q</i>	—	—
평균			0.100	0.167	0.133	0.100	0.167	0.167	0.200	0.100	0.250	—	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	—	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.018	0.033	0.007	0.007	0.005	0.003	0.018	0.009	0.050	—	0.004	0.003

1. 환산결함도 점수 =

0.157

2. 상태평가 결과 =

B

[중등교] 상태평가 결과표

교 랑 명 :	중들교						
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
상주방향	0.179	B	105	2	210	0.500	0.089
영천방향	0.157	B	105	2	210	0.500	0.079
합계(Σ)			210	4	420	1.000	0.168
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.168
2. 상태평가 결과 =							B