

시설물관리대장(터널)

시 설 물 번 호	TU2020-0000095
관 리 번 호	
시 설 물 명	봉대산터널(서울)
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수·보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 설계도서 목록 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체 : 서울문산고속도로주식회사

소유자 : 국토교통부

전화번호 : 031-927-2605

보관자 :

1. 기본현황

시설물번호		관리번호	시설물명		노선		시설물분류					
					구분	세부노선	시설물종류	시설물종별	시설물구분	SOC성능평가대상		
TU2020-0000095			봉대산터널(서울)		고속국도	고속국도 17호 선	1종시설물에 해당하지 않는 고속국도·일반국도 및 특별시도·광역시도의 터널		2종	터널	유	
주소 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)				관리주체	관리주체구분			소유자	소유자구분			
경기도	고양시 덕양구	강매동 225		서울문산고속도로주 식회사	공공		민간	국토교통부	공공		민간	
					중앙부처	지자체	(국가/지방) 공기업		V	중앙부처	지자체	(국가/지방) 공기업
										V		
사업계획 승인일		준공 (사용승인)일	하자담보책임 만료일	2. 상세제원	3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	4. 보수·보강 이력	환기구 덮개 (접근 가능한 환기구)		5. 첨부자료 목록			
2015년 08월 07일		2020년 11월 06일	2030년 11월 05일	유	유	무	유		강매1.JPG 강매2.JPG			
설계기간			설계자		공사기간		시공사		총공사비(백만원)			
2008-05-01 ~ 2010-08-31			(주)다산컨설팅		2015-11-07 ~ 2020-11-06		지에스건설(주)		2,722			
내진정보	내진설계 대상 유무		내진설계 적용 유무		적용내진설계기준		내진성능평가 실시 유무		내진보강 유무			
	대상		적용				미실시		미실시			
영21조대상	감리기간		감리자(책임감리원)		사업주체(발주자)		공사명		공사감독·공사관리관			
아니오	2015-11-07 ~ 2020-11-06		(주)동일기술공사(김형만)		서울문산고속도로주식회사		서울~문산 고속도로 건설공사 제1공구		홍경표			
기타 기본현황												
작성일		작성자			최종 수정일			최종 수정자				
2021년 01월 06일		서울문산고속도로주식회사 (인)			2021년 01월 06일			홍준원				
비고												

2. 상세제원

시설물명		터널 시점위치 (읍면동리까지 기입)	터널 종점위치 (읍면동리까지 기입)	폭(m)			연장(m)	높이(m)	
				보도	차도	계			
봉대산터널(서울)		경기도 고양시 덕양구 강매동 225	경기도 고양시 덕양구 강매동 193-12		10.7	10.7	376	6.5	
구분	형상	주요공법		보조공법		배수형식		갱문형식	
대표	난형	NATM		쏫크리트		배수식		면벽식	
기타									
구조형식		덕트슬래브	인버트설치	차로수			종단기울기	평면선형곡선반경R	
				상행	하행	계			
NATM(철근)		무	유	0	2	2	2.9 %	1,200 m	
부속설비	환 기					조 명	전 기	소방설비	기 타
	자연환기	강제환기							
		종류식	횡류식	반횡류식					
V					유	유	소화함 8개소		
표준단면도(1)			표준단면도(2)			표준단면도(3)			
기타 상세제원									

구간(station)정보		
시점 Station No	종점 Station No	표준패턴 No
조회된 데이터가 없습니다.		
전경사진		정 · 측면,기타사진
		