

청미교(상)							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	최소철근 피복두께 (mm)	잔여피복 두께 (mm)	탄산화 속도	예측년수	경관년수
1	S2 거더	1.0	69.0	68.0	0.20	115,600	25
2	S3 바닥판	3.0	38.0	35.0	0.60	3,403	25
3	S6 바닥판	5.0	35.0	30.0	1.00	900	25
4	P2 코핑부	10.0	72.0	62.0	2.00	961	25
5	P4 코핑부	12.0	77.0	65.0	2.40	734	25