

RC-RADAR		양지교(영천방향) 철근탐사 자료					
PROJECT TITLE		상주영천고속도로 시설물 안전 · 하자점검 및 성능평가 용역(성능평가)					
Company		()명성엔지니어링		Client		상주영천고속도로	
시험 결과							
No	위치	철근방향	실측 배근간격 (mm)	설계 추정 배근간격 (mm)	실측 피복두께 (mm)	설계 추정 피복두께 (mm)	비고
1	S3 바닥판하면	주근	200	200	34	40	양호
		배근	129	125	38	40	양호
2	S4 바닥판하면	주근	200	200	35	40	양호
		배근	125	125	44	40	양호
3	A2 교대	수직철근	208	250	84	100	양호
		수평철근	150	125	89	100	양호
4	P1 교각	수직철근	159	150	91	100	양호
		수평철근	198	200	114	100	양호



