

RC-RADAR		월가교(상주방향) 철근탐사 자료					
PROJECT TITLE		상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역(성능평가)					
Company		()명성엔지니어링		Client		상주영천고속도로	
시험 결과							
No	위치	철근방향	실측 배근간격 (mm)	설계 추정 배근간격 (mm)	실측 피복두께 (mm)	설계 추정 피복두께 (mm)	비고
1	S1 바닥판하면	주근	132	200	55	40	양호
		배근	105	125	43	40	양호
2	S3 바닥판하면	주근	155	200	55	40	양호
		배근	115	125	44	40	양호
3	A1 교대	수직철근	244	250	79	100	양호
		수평철근	180	125	87	100	양호
4	P2 교각	수직철근	135	150	68	100	양호
		수평철근	194	200	132	100	양호



