

RC-RADAR		군위JCT R-C교 철근탐사 자료					
PROJECT TITLE		상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역(성능평가)					
Company		()명성엔지니어링			Client	상주영천고속도로	
시험 결과							
No	위치	철근방향	실측 배근간격 (mm)	설계 추정 배근간격 (mm)	실측 피복두께 (mm)	설계 추정 피복두께 (mm)	비고
1	S1 바닥판하면	주근	200	200	38	40	양호
		배근	110	125	37	40	양호
2	S2 바닥판하면	주근	200	200	37	40	양호
		배근	110	125	37	40	양호
3	염화물 S2 바닥판하면	주근	175	200	57	40	양호
		배근	125	125	55	40	양호
4	P3 교각	수직철근	160	150	87	100	양호
		수평철근	150	200	130	100	양호
5	P7 교각	수직철근	140	150	95	100	양호
		수평철근	185	200	126	100	양호





