

RC-RADAR		가래실교(상주방향) 철근탐사 자료					
PROJECT TITLE		상주영천고속도로 시설물 안전 · 하자점검 및 성능평가 용역(성능평가)					
Company		()명성엔지니어링			Client	상주영천고속도로	
시험 결과							
No	위치	철근방향	실측 배근간격 (mm)	설계 추정 배근간격 (mm)	실측 피복두께 (mm)	설계 추정 피복두께 (mm)	비고
1	S1 바닥판하면	주근	200	200	45	40	양호
		배근	140	125	40	40	양호
2	염화물 S3 바닥판하면	주근	200	200	54	40	양호
		배근	135	125	54	40	양호
3	S6-G1 거더	주근	150	190	80	60	양호
		배근	280	300	100	60	양호
4	A1 교대	수직철근	230	250	85	100	양호
		수평철근	120	125	80	100	양호
5	P1 교각	수직철근	150	150	80	100	양호
		수평철근	300	300	75	100	양호





