

RC-RADAR		암기교 철근탐사 자료					
PROJECT TITLE		상주영천고속도로 시설물 안전 · 하자점검 및 성능평가 용역(성능평가)					
Company		()명성엔지니어링		Client		상주영천고속도로	
시험 결과							
No	위치	철근방향	실측 배근간격 (mm)	설계 추정 배근간격 (mm)	실측 피복두께 (mm)	설계 추정 피복두께 (mm)	비고
1	상주 S1 바닥판하면	주근	165	150	45	40	양호
		배근	120	125	35	40	양호
2	영천 S4 바닥판하면	주근	150	150	45	40	양호
		배근	120	125	38	40	양호
3	염화물 S1 바닥판하면	주근	150	150	61	40	양호
		배근	120	125	58	40	양호
4	상주 A1 교대	수직철근	250	250	135	100	양호
		수평철근	125	125	95	100	양호
5	P3 교각	수직철근	150	150	95	100	양호
		수평철근	300	300	140	100	양호





