

RC-RADAR		도개교 철근탐사 자료					
PROJECT TITLE		상주영천고속도로 시설물 안전 · 하자점검 및 성능평가 용역(성능평가)					
Company		()명성엔지니어링		Client		상주영천고속도로	
시험 결과							
No	위치	철근방향	실측 배근간격 (mm)	설계 추정 배근간격 (mm)	실측 피복두께 (mm)	설계 추정 피복두께 (mm)	비고
1	S2 바닥판하면	주근	211	200	55	40	양호
		배근	151	125	36	40	양호
2	S5 바닥판하면	주근	255	200	48	40	양호
		배근	152	125	37	40	양호
3	염화물 S7 바닥판하면	주근	195	200	65	40	양호
		배근	125	125	65	40	양호
4	A1 교대	수직철근	247	250	125	100	양호
		수평철근	199	125	78	100	양호
5	P3 교각	수직철근	146	150	90	100	양호
		수평철근	249	200	88	100	양호





