

RC-RADAR		산호교(상주방향) 철근탐사 자료					
PROJECT TITLE		상주영천고속도로 시설물 안전 · 하자점검 및 성능평가 용역(성능평가)					
Company		()명성엔지니어링		Client		상주영천고속도로(주)	
시험 결과							
No	위치	철근방향	실측 배근간격 (mm)	설계 추정 배근간격 (mm)	실측 피복두께 (mm)	설계 추정 피복두께 (mm)	비고
1	S2 바닥판하면	주근	147	200	36	60	양호
		배근	197	250	79	60	양호
2	S5 바닥판하면	주근	147	200	36	60	양호
		배근	116	250	74	60	양호
3	염화물S3 바닥판하면	주근	195	200	58	60	양호
		배근	245	250	56	60	양호
4	P1 교각	수직철근	105	125	90	100	양호
		수평철근	310	300	62	100	양호
5	P6 교각	수직철근	120	125	96	100	양호
		수평철근	295	300	64	100	양호





