

RC-RADAR		산호교(영천방향) 철근탐사 자료						
PROJECT TITLE		상주영천고속도로 시설물 안전 · 하자점검 및 성능평가 용역(성능평가)						
Company		()명성엔지니어링			Client		상주영천고속도로(주)	
시험 결과								
No	위치	철근방향	실측 배근간격 (mm)	설계 추정 배근간격 (mm)	실측 피복두께 (mm)	설계 추정 피복두께 (mm)	비고	
1	S3 바닥판하면	주근	133	200	62	60	양호	
		배근	196	250	47	60	양호	
2	S8 바닥판하면	주근	133	200	65	60	양호	
		배근	195	250	44	60	양호	
3	P2 교각	수직철근	150	125	93	100	양호	
		수평철근	305	300	64	100	양호	
4	P8 교각	수직철근	160	125	99	100	양호	
		수평철근	300	300	76	100	양호	



