

RC-RADAR		단포교(상주방향) 철근탐사 자료					
PROJECT TITLE		상주영천고속도로 시설물 안전 · 하자점검 및 성능평가 용역(성능평가)					
Company		()명성엔지니어링			Client	상주영천고속도로	
시험 결과							
No	위치	철근방향	실측 배근간격 (mm)	설계 추정 배근간격 (mm)	실측 피복두께 (mm)	설계 추정 피복두께 (mm)	비고
1	S1 바닥판하면	주근	150	200	120	40	양호
		배근	148	125	88	40	양호
2	S2 바닥판하면	주근	148	200	71	40	양호
		배근	140	125	116	40	양호
3	염화물 S3 바닥판하면	주근	200	200	51	40	양호
		배근	130	125	52	40	양호
4	A2 교대	수직철근	290	250	59	100	양호
		수평철근	122	125	85	100	양호
5	P2 교각	수직철근	124	150	84	100	양호
		수평철근	290	200	63	100	양호





