

[신계교] 결과표

개별교량명 : 신계교												
부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초
S1	A1	PSC BEAM	a	a	a	a	b	b	c	a	b	q
S2	P1	PSC BEAM	a	a	a	a	a	b	-	a	b	q
S3	P2	PSC BEAM	c	b	a	a	a	b	-	b	b	q
S4	P3	PSC BEAM	b	b	a	a	b	b	b	b	b	q
S5	P4	PSC BEAM	a	a	a	b	a	b	-	b	b	q
	A2	PSC BEAM							c	a	b	q
평균			0.180	0.140	0.100	0.120	0.140	0.200	0.333	0.150	0.200	-
가중치			15	25	4	4	3	2	7	15	25	-
(평균X가중치)/가중치합			0.027	0.035	0.004	0.005	0.004	0.004	0.023	0.023	0.050	-
1. 환산결함도 점수 =											0.175	
2. 상태평가 결과 =											B	

[신계교] 결과표

개별교량명 :	신계교					
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
신계교	PSC BEAM	0.175	B	175	1.000	0.175
합계(Σ)				175	1.000	0.175
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						0.175
2. 상태평가 결과 =						B

[신계교] 상태평가 결과표

교 량 명 :	신계교						
교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
신계교	0.175	B	175	4	700	1.000	0.175
합계(Σ)			175	4	700	1	0.175
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.175
2. 상태평가 결과 =							B