

자작1교(상)-신팔방향							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	최소철근 피복두께 (mm)	잔여피복 두께 (mm)	탄산화 속도	예측년수	경관년수
1	S1 바닥판	1.0	35.0	34.0	0.28	15,028	13
2	S3 바닥판	1.5	36.0	34.5	0.42	6,877	13
3	S2-G6	1.0	32.0	31.0	0.28	12,493	13
4	P1 교각	3.0	67.0	64.0	0.83	5,916	13