

자작4교(상)-신팔방향							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	최소철근 피복두께 (mm)	잔여피복 두께 (mm)	탄산화 속도	예측년수	경관년수
1	S2 바닥판	1.0	34.0	33.0	0.28	14,157	13
2	S3 바닥판	1.5	36.0	34.5	0.42	6,877	13
3	P1 코핑부	6.0	84.0	78.0	1.66	2,197	13