자작1교(상)-신팔방향 철근탐사 Data

NO.1	위치	자작1교(상) 신팔방향	배근 간격	실측	@123
		S1 바닥판하면 주철근	피복 두께	실측	35mm



NO.2	위치	자작1교(상) 신팔방향	배근 간격	실측	@150
		S1 바닥판하면 배력철근	피복 두께	실측	82mm



NO.3	위치	자작1교(상) 신팔방향	배근 간격	실측	@124
		S3 바닥판하면 주철근	피복 두께	실측	36mm



NO.4	위치	자작1교(상) 신팔방향	배근 간격	실측	@140
		S3 바닥판하면 배력철근	피복 두께	실측	84mm



NO.5	위치	자작1교(상) 신팔방향	배근 간격	실측	@195
		S2 거더 주철근	피복 두께	실측	32mm



NO.6	위치	자작1교(상) 신팔방향	배근 간격	실측	@181
		S2 거더 배력철근	피복 두께	실측	33mm



NO.7	위치	자작1교(상) 신팔방향	배근 간격	실측	@196
		P1 교각 수직철근	피복 두께	실측	67㎜



NO.8	위치	자작1교(상) 신팔방향	배근 간격	실측	@102
		P1 교각 수평철근	피복 두께	실측	107㎜