

[천안2교] 결과표

개별교량명 : 천안2교

부재의 분류			상부구조	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
<i>S1</i>	<i>A1</i>	<i>RA</i>	c	a	a	a	—	—	a	q	a	—
<i>S2</i>	<i>P1</i>	<i>RA</i>	c	b	a	a	—	—	c	q	a	—
<i>S3</i>	<i>P2</i>	<i>RA</i>	b	a	a	a	—	—	c	q	—	b
	<i>A2</i>						—	—	b	q	—	a
평균			0.333	0.133	0.100	0.100	0.000	0.000	0.275	0.000	0.100	0.150
가중치			38	7	3	2	0	0	43	0	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.127	0.009	0.003	0.002	0.000	0.000	0.118	0.000	0.004	0.005
1. 환산결함도 점수 =												<i>0.268</i>
2. 상태평가 결과 =												<i>C</i>

[천안2교] 상태평가 결과표

교 량 명 :		천안2교					
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
천안2교	0.268	C	40.0	2	80	1.000	0.268
합계(Σ)			40.0	2	80	1.000	0.268
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.268
2. 상태평가 결과 =							C