

천안1교

NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	최소철근 피복두께 (mm)	잔여피복 두께 (mm)	탄산화 속도	예측년수	경관년수
1	S3 바닥판	3.0	80.0	77.0	0.54	20,422	31
2	A2 교대	4.0	75.0	71.0	0.72	9,767	31
3	P1 교각	6.0	110.0	104.0	1.08	9,314	31